


Rozdzielnica T0

Nazwa obwodu	Zasilanie z TG						Gniazda 1 faz, 230V				Gniazda 1 faz, 230V agregat podnoszący ścieki	Gniazda 1 faz, 230V podgrzewacz wody
Moc [kW]	Pz=7,5	0,1	0,1	0,1	0,4	0,4	1,0	1,0	1,0	1,0	0,5	2,0



system ochrony przeciwporażeniowej:
samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TNS

Obudowa rozdzielnicy IP 44 drzwi zamykane na
klucz, pozostawić ok 20% wolnego miejsca
rezerwy

USŁUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE KOSZTORYSOWANIE inż. SŁAWOMIR MAŃKA 87-300 BRODNICA	NAZWA: BUDYNEK ADMINISTRACYJNY UG W ŚWIEDZIEBNI		
	ADRES: Świedziebnia 92A działka nr 348/19		
	RYSUNEK: Rozdzielnica T0		
	PROJEKTANT: mgr inż. Paweł Dąbrowski KUP/0064/PDOE/14 do projektowania bez ograniczeń i instalac, w zakresie ślad i instalacji urządzeń elekt. i elektroenerget.		
ASYSTENT: Leszek Dąbrowski			
INWESTOR: GMINA ŚWIEDZIEBNIA	BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	Nr strony
	SKALA:		
	DATA:	Lipiec 2025	
	NR RYSUNKU:		E-10