

### **Odpowiedź na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ (nr 3)**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej w Gminie Świdziebnia**

Gmina Świdziebnia, działając zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych<sup>1</sup> informuje, że do Zamawiającego w dniu 27 lutego 2026 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z odpowiedziami:

#### **Pytanie 1**

Proszę podać minimalne parametry kotła i jego wyposażenia. Określenie ich jest bardzo istotne zarówno dla użytkownika jak i wykonawcy. Ponieważ projekt zawiera w zakresie opisu kotła tylko moc znamionową 56 kW oraz temperatury na zasilaniu prosimy o podanie szczegółowych parametrów jak np. sprawność przy mocy znamionowej, poziomu współczynnika EEI, wyposażenia kotła np. w automatyczne systemy czyszczenia wymiennika i odpopielania itd. czyli, te które będą istotne dla Zamawiającego;

#### **Odpowiedź:**

Automatyczny kocioł na pellet o mocy 56 kW i klasie 5 wg PN-EN 303-5:2021-09.

- sprawność cieplna dla mocy nominalnej: min. 92%,
- palnik pelletowy z funkcją automatycznego czyszczenia i samoczynnego odpalania,
- czujnik rezerwy paliwa w zasobniku,
- przystosowany do pracy w układzie zamkniętym,
- automatyka ze sterowaniem pogodowym.

#### **Pytanie 2**

Proszę o uszczegółowienia schematu hydraulicznego, gdyż nie zawiera on sposobu regulacji obiegu grzewczego np. poprzez zawór trójdrogowy. Czy regulacja obiegami ma być wg temperatury zewnętrznej oraz wg czujnika temp. wewnętrznej ze sterownika pokojowego?

#### **Odpowiedź:**

Sterowanie obiegiem grzewczym poprzez sterownik kotła ze sterowaniem czujnikiem pogodowym. Kocioł przystosowany do pracy w układzie zamkniętym z zaworem zabezpieczającym przed przegrzaniem kotła.

---

<sup>1</sup> Tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320

Zamawiający informuje, że pytania oraz udzielone odpowiedzi, stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie, w związku z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.