



# Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

Rynek 26, 32-410 Dobczyce, tel. +48 12 37 21 700, fax +48 12 27 12 993  
ugim@dobczyce.pl, www.dobczyce.pl

Dobczyce, dnia 24.02.2026 r.

RI.271.1.5.2026.KABO

**Do wszystkich zainteresowanych  
- uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Zamawiający: Gmina Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce.**

**Dotyczy:** postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Modernizacja budynku urzędu”

Na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1:

Proszę o podanie parametrów jednostki zewnętrznej multisplit wraz z jednostkami wewnętrznymi w pom. Sali obsługi klienta oraz na 1 piętrze pom. 1/2 i 1/3?

**Odpowiedź:**

Parter, pom. 0/1, 0/2, 0/3, 0/6: centrala ścienna obsługująca 4 klimatyzatory kasetonowe na parterze GWHD – 28; I piętro, pom. 1/2 i 1/3: centrala ścienna obsługująca dwa klimatyzatory ściennie GWHD – 18

Pytanie 2:

Proszę o podanie parametrów klimatyzatora?

**Odpowiedź:**

Klimatyzator kasetonowy, chłodzenie moc nominalna min. 5,0 kW, grzanie moc nominalna min. 5,5 kW, klimatyzator ścienny, chłodzenie moc nominalna min. 5,2 kW, grzanie moc nominalna min. 5,6 kW.

Pytanie 3:

Proszę o podanie parametrów szynoprzewodów?

**Odpowiedź:**

Materiał aluminium lakierowane proszkowo, szerokość min. 30 mm, wysokość min. 30 mm, system 3-fazowy, możliwość montażu podwieszanego,

Pytanie 4:

Proszę o podanie parametrów kasetonu sufitowego 60x60 cm?

**Odpowiedź:**

Wymiar płyty 600x600 mm, grubość min. 12 mm, współczynnik pochłaniania dźwięku  $\alpha_w$  min. 0,15, izolacyjność akustyczna wzdłużna: min 30 dB, odbicie światła min. 0,80,

Pytanie 5:

Proszę o podanie parametrów kamery kopótkowej?

**Odpowiedź:**

Przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS, rozdzielczość: 2560×1440 (4Mpx) @ 25/30kl/s, interfejs: 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps PoE 802.3af, H.265 / H.264 oraz technologia zwiększonej kompresji zapewniająca redukcję strumienia danych względem standardowego H.265, czułość: 0.09lux @ F2.2 (AGC ON), 0lux (IR LED ON), obiektyw: 2.8mm @ F2.2, 3 tryby pracy oświetlacza (tylko IR, tylko LED, Smart - IR + LED), AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, DNR, DWDR, ROI, funkcje AI: ochrona perymetryczna, detekcja ruchu, klasyfikacja wykrytego obiektu (człowiek) z filtrowaniem fałszywych alarmów, wbudowany mikrofon, prędkość i rozdzielczość przetwarzania: 25/30kl/s dla 2560×1440 (4Mpx), 25/30kl/s dla 2304×1296 (3Mpx), 25/30kl/s dla 1920×1080 (1080p), obsługa: ONVIF, API, systemy: detekcja ruchu, strefy prywatności, bitrate: 64Kbps ~ 3Mbps, podgląd obrazu: przeglądarki internetowe: IE, Opera, Chrome, Firefox, itp., urządzenia mobilne z systemami: iOS, Android, obudowa: metalowa, klasa szczelności (IP67), wandaloodporna (IK10), zasilanie: 12V DC lub PoE 802.3af,

Pytanie 6:

Proszę o podanie parametrów wykładziny obiektowej?

**Odpowiedź:**

Linoleum podłogowe, grubość 2,0 – 2,5 mm, odpowiednia dla krzesel biurowych z kółkami typu W (Norma EN 12529), klasa użytkowa wg EN ISO: 10874 min. 23 / 32 / 41, antypoślizgowość wg DIN 51130: R9,

Pytanie 7:

Drzwi DW1, DW2, DW3 z czego mają być wykonane, czy mają być pełne, przeszklone. Drzwi DW4 mają być pełne czy przeszklone? Drzwi DZ1, DZ2 mają być pełne czy przeszklone?

**Odpowiedź:**

Drzwi DW1 - parter: materiał MDF laminowane, do budynków użyteczności publicznej z przeszkleniem (ok. 200/1600 mm), kolor biały.

Drzwi DW2 - parter: materiał MDF laminowane, pełne, do budynków użyteczności publicznej z przeszkleniem (ok. 200/1600 mm), kolor biały.

Drzwi DW3 - parter: materiał PCV, przeszklone, kolor biały.

Drzwi DW2 – I piętro: kolor imitacja drewna, materiał płyta MDF laminowane, do budynków użyteczności publicznej z przeszkleniem (ok. 200/1600 mm).

Drzwi DW4: pełne, kolor biały.

Drzwi DZ1, DZ2: przeszklone, materiał aluminium.

Podane parametry są parametrami minimalnymi. W pozostałym zakresie treść SWZ bez zmian. Wykonawcy obowiązani są uwzględnić treść niniejszej zmiany SWZ w treści składanych ofert.

*Konrad Skiba  
Kierownik Referatu Inwestycji  
Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce  
Dobczyce 24.02.2026r.*