



Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

Rynek 26, 32-410 Dobczyce, tel. +48 12 37 21 700, fax +48 12 27 12 993
ugim@dobczyce.pl, www.dobczyce.pl

Dobczyce, dnia 26.02.2026 r.

RI.271.1.5.2026.KABO

**Do wszystkich zainteresowanych -
uczestników postępowania o
udzielenie zamówienia
publicznego.**

Zamawiający: Gmina Dobczyce, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „Modernizacja budynku urzędu”

I. Na podstawie art. 284 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do treści specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 1

Można prosić o przesłanie pliku rzut piętra i pozwolenie na budowę ponieważ nie można otworzyć, wyskakuje komunikat że plik uszkodzony. (pliki są zerowe)

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza działające pliki rzutu piętra i pozwolenia na budowę w wersji PDF.

Pytanie 2

Proszę o informację czy mogą być 3 jednostki zewnętrzne: - 2 obsługujące poziom parteru tj 4 klimatyzatory kasetonowe (1 multisplit nie obsłuży 4 klimatyzatorów kasetonowych) - 1 jednostka obsługująca na piętrze 2 klimatyzatory ściennie.

Odpowiedź:

Zmawiający informuje, iż modyfikuje odpowiedź na udzielone zapytanie nr 1 z dnia 24.02.2026 r. w zakresie doboru jednostki zewnętrznej dla obsługi klimatyzatorów kasetonowych na parterze.

Do wyceny jednostki zewnętrznej należy przyjąć centrale ścienną min. GWHD – 42 dla obsługi 4 klimatyzatorów kasetonowych na parterze z pomieszczeń: 0/1, 0/2, 0/3, 0/6 .

Zmawiający nie wyraża zgody na montaż 2 jednostek zewnętrznych do obsługi pomieszczeń na parterze.

II. Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 02.03.2026 r. godz. 09.00. Oferty zostaną otwarte w dniu 02.03.2026 r. od godz. 09.30. Termin związania wydłużono do dnia 31.03.2026 r.



Wykonawcy obowiązani są uwzględnić treść niniejszych zmian i wyjaśnień w treści składanych ofert.

*Konrad Skiba
Kierownik Referatu Inwestycji
Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce
Dobczyce 26.02.2026r.*