

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W KIELCACH

Inw.Zp.261.6.2026

Kielce, 24-03-2026 r.

Do Wykonawców

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy postępowania: „Wykonanie systemu klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach budynku Sądu Rejonowego w Opatowie”

Na podstawie art. 284 i 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2024 r., poz. 1320 z późn.zm), Sąd Okręgowy w Kielcach udziela wyjaśnień do złożonego w niniejszym postępowaniu pytania:

Pytanie 1:

Czy jakich płyt wykonany jest sufit podwieszany na korytarzu i w pomieszczeniach?

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający informuje, że sufity wykonane są z płyt kartonowo - gipsowych.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający posiada rzuty pomieszczeń w formacie *dwg?

Odpowiedź na pytanie 2:

Zamawiający informuje, iż nie dysponuje rzutami pomieszczeń w edytowalnej wersji dwg. W posiadaniu Zamawiającego znajdują się wyłącznie pliki dwg z nieedytowalnymi podkładami rysunkowymi.

Pytanie 3:

Czy dopuszcza się odprowadzenie skroplin na zewnątrz tak aby możliwe było grawitacyjne odprowadzenie skroplin i nie trzeba będzie montować pompek tak jak w przypadku odprowadzenia skroplin do kanalizacji?

Odpowiedź na pytanie 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na odprowadzanie skroplin na zewnątrz budynku.

Pytanie 4:

Proszę o zaznaczenie na rzutach proponowanej lokalizacji nowej rozdzielni.

Odpowiedź na pytanie 4:

Zamawiający informuję, że nowa rozdzielnia elektryczna powinna zostać zlokalizowana w pomieszczeniu istniejącej tablicy głównej.

Pytanie 5:

Czy w pomieszczeniach, dla których PFU dobrane są dwie jednostki wewnętrzne dopuszcza się zamontowanie jednej jednostki wewnętrznej?

Odpowiedź na pytanie 5:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza zamontowania jednej jednostki wewnętrznej w pomieszczeniach, w których w PFU wskazany jest montaż dwóch jednostek.

Pytanie 6:

Dla pomieszczenia 111 wystarcza 1 sztuka jednostki wewnętrznej 3,2kW. Dlaczego dobrane są dwie jednostki wewnętrzne dla tego pomieszczenia?

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający informuje, że pomieszczenie nr 111 ma ponad 8 m długości. W związku z powyższym przewiduje się montaż dwóch jednostek wewnętrznych, zlokalizowanych w przeciwległych częściach pomieszczenia, w celu zapewnienia równomiernego rozkładu powietrza. Rozwiązanie to zostało przyjęte jako docelowe. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji PFU w zakresie wydajności chłodniczej jednostek wewnętrznych w pomieszczeniu nr 111. Zmodyfikowany PFU zostaje zamieszczony w osobnym pliku. Zmiany w PFU zaznaczone kolorem czerwonym.

Pytanie 7:

Dla pierwszego piętra dobraliśmy agregat o mocy 50kW. Natomiast Zamawiający podał wymagane parametry jednostek zewnętrznych dla agregatów do 33,5kW. Proszę o podanie wymaganych parametrów dla agregatów o większych mocach niż 33,5kW do 50kW włącznie.

Odpowiedź na pytanie 7:

Przy doborze jednostek należy uwzględnić kluczowe kryterium wynikające z PFU, jakim jest minimalizacja gabarytów jednostek zewnętrznych, zarówno wolnostojących, jak i montowanych na elewacji. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie jednostek o wymiarach odbiegających od wskazanych w PFU, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego oraz ŚWKZ. Zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatów o mocach większych niż 33,5 kW, przy czym szczegółowe parametry techniczne tych urządzeń nie są określane na etapie postępowania i będą ustalane na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, stanowiącej część przedmiotu zamówienia.

Pytanie 8:

Proszę o zaznaczenie na rzutach miejsce montażu jednostki zewnętrznej na elewacji i gruncie - fotografia nr 1 i 2.

Odpowiedź na pytanie 8:

Proponowana lokalizacja jednostek zewnętrznych została wskazana w załącznik nr 2 do PFU na mapie zasadniczej.

Pytanie 9:

Czy Zamawiający dopuszcza zamontowanie jednostki zewnętrznej na elewacji, która ma głębokość 528mm?

Odpowiedź na pytanie 9:

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami PFU kluczowym kryterium doboru jednostek zewnętrznych jest minimalizacja ich gabarytów. Zamawiający preferuje stosowanie możliwie najmniejszych urządzeń oraz ogranicza ich liczbę do niezbędnego minimum, w szczególności w odniesieniu do jednostek montowanych na elewacji, dla których istotna jest możliwie najmniejsza głębokość. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastosowanie jednostek o wymiarach innych niż wskazane w PFU, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego oraz ŚWKZ. Szczegółowy dobór jednostek zewnętrznych oraz ich parametrów technicznych będzie przedmiotem opracowania na etapie

wykonywania dokumentacji projektowej, stanowiącej część przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji PFU w zakresie założonych wielkości jednostek zewnętrznych.

Z uwagi na zmiany wprowadzone do PFU, Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert, zmienia termin otwarcia ofert oraz zmienia termin związania ofertą w następujący sposób:

Termin związania ofertą: 6 maja 2026 r.

Termin składania ofert: 07.04.2026 r. godzina 09:00

Termin otwarcia ofert: 07.04.2026 r. godzina 09:15

**SWZ zawierający powyższe zmiany zostaje załączony w osobnym pliku – „SWZ – ZMIANA”.
Zmiany zostają zaznaczone kolorem czerwonym**

Dyrektor
Sądu Okręgowego w Kielcach
Danuta Kapczyńska
/podpisano elektronicznie/