


- PŁASKOWNIK FeZn 25x4mm2
-  ZŁĄCZE KONTROLNE
Przewody odprowadzające wykonać drutem fi8 ocynkowanym na zewnątrz elewacji lub płaskownikiem FeZn 30x4 w murze właściwym przykryte warstwą tynku pod warstwą ociepleniową
- - - - - DRUT OCYNKOWANY fi 8mm2

Biurowie architektoniczne Ewelina Wesołowska 		98-273 Klonowa ul. Leśna 28 A tel. 607 091 770
OBIEKT : Budowa budynku gospodarczego z wiatą oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Identyfikator działek: 301801_2.0001.1547, 301801_2.0001.1548, 301801_2.0001.1549		
INWESTOR : Urząd Gminy w Czajkowie Czajków 39 63-524 Czajków		
RYSUNEK :	Rzut dachu	Skala : 1:100
ARCHITEKT : mgr inż. Agnieszka Pietrzykowska Upewnienia nr 67/01/WŁ		Data : 11.2025r.
		Branża : Elektryczna
		Nr rys. : E2.