



DAiZP.23.12.2026

# Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie

ul. Mazowiecka 7, 06-400 Ciechanów

Ciechanów, dnia 18.02.2026 r.

Do wykonawców

Dotyczy postępowania pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1206 W Grudusk - Łysakowo – etap I

## Wyjaśnienia nr II SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1320 ze zm.) dalej „Pzp”, Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie - Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, **przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.**

### Pytania

1. Proszę o załączenie dokumentacji technicznej branży sanitarnej (profil, rysunki szczegółowe).
2. Proszę o dokładne określenie zakresu robót dla branży sanitarnej (nr studni), ponieważ zakres projektu różni się od ilości podanych w przedmiarze robót.
3. Czy kanały kanalizacji deszczowej mają być wykonane z rur żelbetowych dla średnic 400 mm i 500 mm, PVC SN8 i SN16 dla średnic 200-400 mm? W STWiORB jest informacja o rurach PP jednorodnych litych SN8, ale zamieszczona tam norma PN-EN 1401-1:2009 odnosi się do rur PVC.
4. Prosiłbym o zamieszczenie dokumentacji z badań podłoża gruntowego.
5. Zwracam się z prośbą o udostępnienie projektu technicznego deszczówki.

### Odpowiedzi

1. Dokumentacja techniczna obejmująca kanalizację deszczową wraz z opinią geotechniczną w załączeniu.
2. Zakres robót zgodnie z dokumentacją techniczną branży sanitarnej, oraz z warunkami przetargu – wynagrodzenie ryczałtowe.
3. Kanały kanalizacji sanitarnej dla średnic 400 mm i 500 mm wykonać z rur żelbetowych Wipro. Przykanaliki z rur PVC-U SN8 średnicy 200 mm, oraz PVC-U SN16 o średnicy 200 mm. Zgodnie z dokumentacją projektową. Materiały do budowy kanalizacji deszczowej tj. rodzaj rur oraz parametry techniczne zgodnie z projektem technicznym
4. Opinia geotechniczna w dokumentacji technicznej.
5. Dokumentacja techniczna obejmująca kanalizację deszczową wraz z opinią geotechniczną w załączeniu.

Jednocześnie Zamawiający działając na podst. art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ i publikuje zaktualizowany przedmiar (aktualizacja dotyczy poz. 43 oraz 85). Niniejsze pismo staje się integralną częścią SWZ i obowiązujące w nim postanowienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

mgr inż. Przemysław Szafranski  
Powiatowego Zarządu Dróg  
w Ciechanowie

/-/ Kierownik Zamawiającego