

## Wyjaśnienia oraz zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.: **Rozbudowa drogi powiatowej nr 2085K w km od 2+105,00 do km 2+877,10 w miejscowości Gierczyce, Powiat Bocheński.**

1. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu udziela odpowiedzi na poniższe pytania, zadane przez Wykonawców:

### Pytanie nr 42:

Przedmiar pozycja 40d.1.6, 44d1.7. Zgodnie z projektem i opisem pozycji przedmiarowej należy wykonać podbudowę grubości 30cm. Prosimy o usunięcie krotności, gdyż z takie go zapisu należałoby wykonać podbudowę grubości 45cm

### Odpowiedź:

Należy dokonać wyceny zgodnie z opisem pozycji tj. podbudowę o gr. 30 cm.

### Pytanie nr 43:

Przedmiar pozycja 49 d 1.9, 56.d1.1 63d1.1. Zgodnie z projektem należy wykonać podbudowę grubości 40cm. Prosimy o usunięcie krotności, gdyż z takiego zapisu wynika, iż należałoby wykonać podbudowę grubości 80cm

### Odpowiedź:

Należy dokonać wyceny zgodnie z opisem pozycji tj. podbudowę o gr. 40 cm.

### Pytanie nr 44:

Przedmiar pozycja 41 d1.6, 45d1.7. 50d1.9. Zgodnie z projektem należy wykonać podbudowę grubości 15cm. Prosimy o usunięcie krotności, gdyż z takiego zapisu wynika, iż należałoby wykonać podbudowę grubości 22,5cm

### Odpowiedź:

Należy dokonać wyceny zgodnie z opisem pozycji tj. podbudowę o gr. 15 cm.

### Pytanie nr 45:

Przedmiar pozycja 53 d 1.9. Prosimy o usunięcie krotności. Opis pozycji wskazuje grubość 5cm warstwy wiążącej i taką należy wykonać zgodnie z projektem

### Odpowiedź:

Należy dokonać wyceny zgodnie z opisem pozycji tj. warstwę wiążącą o gr. 5 cm.

### Pytanie nr 46:

Przedmiar pozycja 69 d 1.13. 67 d 1.13. Prosimy o usunięcie krotności. Opis pozycji wskazuje grubość 5cm warstwy destruktu i taką należy wykonać zgodnie z projektem

### Odpowiedź:

Należy dokonać wyceny zgodnie z opisem pozycji tj. warstwę destruktu o gr. 5 cm.

### Pytanie nr 47:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy w przedmiarze pozycja 30 dział „Budowa kanalizacji deszczowej” ilość rur jest prawidłowa z dokumentacji wynika że długość wynosi 585m

### Odpowiedź:

Skorygowano ilość w poz. 30 przedmiaru robót.



# Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni

---

## **Pytanie nr 48:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dodanie do przedmiaru pozycji „Kanały z rur PP SN8 karbowanych łączonych o śr. 500 mm” w ilości 2,51m jak wynika z dokumentacji.

## **Odpowiedź:**

Skorygowano przedmiar robót przez dodanie poz. 31.

## **Pytanie nr 49:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy w pozycji 23 dział „Budowa kanalizacji deszczowej” wyliczono wykopy dla rur PVC-U 200mm?

## **Odpowiedź:**

W poz. 23 wliczono całość wykopów pod budowę kanalizacji.

## **Pytanie nr 50:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie powyższych zmian oraz – w przypadku ich akceptacji o aktualizację pozycji 23–28.

## **Odpowiedź:**

Skorygowano przedmiar robót.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający anuluje opublikowany w dniu 23.03.2026 r. załącznik nr 11 do SWZ – AKTUALNY Przedmiar robót.

## **W dniu 24.03.2026 r. Zamawiający wprowadza do SWZ nowy załącznik nr 11 – Przedmiar robót z dnia 24.03.2026 r.**

2. Na podstawie art. 286 ust. 1, 3 i 7 ustawy Pzp Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z siedzibą w Nowym Wiśniczu wprowadza zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj.:

1) W rozdziale XVIII. Termin związania ofertą, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

*„Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert **do dnia 29.04.2026 r.**”*

2) W rozdziale XIX. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

*„Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia **w terminie do dnia 31.03.2026 r. do godz. 09:30.**”*

1) W rozdziale XIX. Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert, ust. 7 otrzymuje brzmienie:

*„**Otwarcie ofert nastąpi dnia 31.03.2026 r. o godzinie 10:00** za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia.”*

3. W pozostałym zakresie Specyfikacja Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

4. Powyższe dokonane zmiany i wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ.

Zatwierdzam

/ - /

mgr inż. Eugeniusz Bar  
p.o. Z-ca Dyrektora PZD w Bochni



POWIAT BOCHEŃSKI  
SKARBNICA MOŻLIWOŚCI

Powiatowy Zarząd Dróg w Bochni z/s w Nowym Wiśniczu  
ul. Limanowska 11, 32-720 Nowy Wiśnicz  
tel. +48 14 612 82 06 | fax. + 48 14 610 84 81  
e-mail: sekretariat@pzd.bochnia.pl | www.pzd.bochnia.pl  
ePUAP: /Powiatowyzarzaddrog/SkrytkaESP