

Zamawiający:

Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu
ul. Dworcowa 10, 59-610 Wleń
tel. 757136369
adres poczty elektronicznej: sekretariat@szkolawlen.pl
ZP-3/2026

Wleń, dnia 16 marca 2026 r.

Platforma E-zamówienia

Dotyczy postępowania pod nazwą: Odbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół we Wleniu”, uszkodzonej w wyniku powodzi
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2026/BZP 00142885 z dnia 06.03.2026 r.

Wyjaśnienie treści SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej PZP, Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 13.03.2026r.

Pytanie:

”W dokumentacji technicznej opis nawierzchni poliuretanowej zawiera jakby dwa systemy wykonania nawierzchni poliuretanowych pomieszane ze sobą. Połączone zostały ze sobą systemy nawierzchni typu 2S (8+8) i typu natrysk. Są to dwie różne nawierzchnie o różnych parametrach technicznych.

Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to mieszanina granulatu gumowego SBR o frakcji 1-3mm i lepiszcza poliuretanowego o łącznej grubości 8mm. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM o frakcji 1-3mm. Czynność tą wykonuje się poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki). Grubość warstwy użytkowej min. 8 mm.

W przypadku nawierzchni typu „natrysk” grubość warstwy natryskiwanej wynosi ok 2-3 mm.

Prosimy o jednoznaczne i rzeczowe opisanie przedmiotu zamówienia tak aby z opisu wynikało jaką nawierzchnię należy wycenić w przedmiotowym postępowaniu.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Nawierzchnię należy wykonać jako nawierzchnię typu 2S (8+8).

Wobec tego, że wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert i zamawiający udziela wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 284 ust. 2 i 3 PZP.

.....
podpis osoby upoważnionej