



Gruta 17.03.2026

Znak sprawy: RIR.271.3.2026.CC

Zamawiający na podstawie zapisów w art. 284 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę do przedmiotowego postępowania:

### ***Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Gruta***

#### **Pytanie do Zadania nr 2**

Czy Zamawiający będzie wymagał orurowania stacji ze stali nierdzewnej min. AISI 304 (1.4301), która charakteryzuje się lepszymi parametrami fizycznymi od PE i jest dedykowana do tego typu infrastruktury?

#### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę orurowania. Należy wykonać orurowanie z PE 100 , SDR 17 PN 10.

Z up. WOJTA  
mgr Tomasz Groszewski  
ZASTĘPCA WOJTA