



Gruta 02.04.2026

Znak sprawy: RIR.271.3.2026.CC

Zamawiający na podstawie zapisów w art. 284 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę do przedmiotowego postępowania:

Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Gruta

Pytanie 1

W związku z istniejącymi rozbieżnościami proszę o potwierdzenie ile jest przewidzianych sprężarek?

Odpowiedź 1

Należy zamontować 1 sztukę urządzenia, parametry sprężarki zostały opisane w załączonej dokumentacji.

Pytanie 2

W związku z rozbieżnościami pomiędzy "Prawidłowym Opisem PZ" a odpowiedzią z dn. 26.03.2026 - Pytanie1 Proszę o potwierdzenie średnic przepustnic oraz rurociągów

Odpowiedź 2

Należy zamontować średnice jak na schemacie technologicznym. Czyli średnice 160 i 110 , przepustnice DN 150 i DN 100

Pytanie 3

Proszę o podanie parametrów pracy pompy głębinowej oraz pomy odpowiedzialnej za płukanie filtrów: wydajność i wysokość podnoszenia.

Odpowiedź 3

Informacja o pompie: Vansan 60030 VSM 6/13

Pytanie 4

Proszę o podanie wydajności studni w Boguszowie.

Odpowiedź 4

Wydajność 12m³/h, co średni daje: 290m³ na dobę.

Z up. WOJTA
mgr Tomasz Groszewski
ZASTĘPCA WOJTA