

Gruta 03.04.2026

Znak sprawy: RIR.271.3.2026.CC

Zamawiający na podstawie zapisów w art. 284 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę do przedmiotowego postępowania:

***Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Gruta***

**Pytanie 1**

W odpowiedzi na pytanie nr 27 o treści: „Proszę o podanie dokładnych wymiarów drzwi/wrót wejściowych do hali technologicznej”, Zamawiający podał odpowiedź 200cm x 220cm. Zamawiający również zrezygnował w pytaniu nr 5 z wymiany stolarki drzwiowej i okiennej. W trakcie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że istniejące wrota do budynku posiadają wymiary szer. 140 x wys. 210cm. Wykonawca w zakresie Inwestycji będzie miał za zadanie wymienić istniejące filtry na nowe o średnicy DN 1600. Prosimy o wytyczne wykonania zakresu dotyczącego wymiany filtrów, ponieważ zgodnie z istniejącym stanem, fizycznie nie jest możliwe wprowadzenie nowych filtrów i wyprowadzenie z budynku istniejących filtrów.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający zamieścił na stronie przedmiotowego postępowania zakres zadania zaplanowanego do wykonania na tym etapie modernizacji stacji.

**Pytanie**

Proszę o odpowiedź czy hydrofor zostaje istniejący, czy należy zamontować nowy?

**Odpowiedź 2**

Zamawiający wykorzysta jeden z istniejących hydroforów.

Z up. WÓJTA  
*mgr Tomasz Groszewski*  
ZASTĘPCA WÓJTA