

Wniosek dot. 120-1V
22.10.2024

OSOB. ☐
FAX ☐
E-MAIL ☐
E-PUAP ☐
POCZTA 16 PAZ 2024

ZN-I 5183.602.2024.DW

Kraków dnia

Gmina Gdów
Rynek 26
32-420 Gdów

Dot. Wiatowice , gm. Gdów

W odpowiedzi na wniosek z dnia 25.09.2024r., w sprawie planowanego remontu budynku szkoły w Wiatowicach, gm. Gdów dz. ew. nr 817, Wiatowice 61, **Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków** działając na podstawie art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024r. poz. 1292) zaleca:

- mając na uwadze kształt i stosunkowo niewielkie płaszczyzny dachu w części dobudowanej zaleca się montaż paneli fotowoltaicznych jako konstrukcji wolnostojącej, bezpośrednio na gruncie. Optymalną lokalizacją jest strona pn -wsch., przy granicy z dz. ew. nr 813/2 i 819/1 lub po stronie pd w sąsiedztwie boiska szkolnego
- nie zgłasza się uwag do wymiany oświetlenia wewnętrznego i ewentualnej modernizacji instalacji elektrycznej
- dopuszcza się montaż pompy ciepła i modernizację ogrzewania (dopuszczalne ogrzewanie podłogowe). Sugeruje się umieszczenie pompy ciepła przy elewacji pn lub przy elewacji zach. pomiędzy ryzalitami lub w sąsiedztwie parterowej dobudówki (narożnik pd -zach.)
- nie zgłasza się uwag do docieplenia stropu
- z uwagi na brak dekoracji architektonicznych dopuszcza się termomodernizację całości budynku i zastosowanie tynku ciepłochronnego o drobnej strukturze, zbliżonej do tynku wapiennego. Grubość warstwy docieplającej oprócz parametrów termicznych powinna uwzględniać ekspozycję kamiennego cokołu. Kolorystyka elewacji powinna być utrzymana w odcieniach bieli lub jasnego kremu.
- nie widzi się konieczności wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Istniejąca stolarka jest wymieniona na współczesną. Stolarka okienna w parterze zachowuje oryginalne podziały i profile. W wypadku stolarki okiennej w obrębie przełączki pomiędzy częścią nową i starą, dobudówki oraz w obrębie piętra i poddasza zalecane jest wprowadzenie tradycyjnych podziałów.
- Zaleca się odtworzenie cokołu.

Małopolski
Wojewódzki Konserwator Zabytków
w Krakowie

mgr inż. arch. Katarzyna Urbańska

Otrzymują :
1x Adresat
1xa/a