



# Dofinansowane przez Unię Europejską



Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.

**„Budowa placu zabaw w Ińsku”**

Ińsko, dnia 24 marca 2026 r.

**(GPZ.271.1.2026.KP)**

**dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn. **„Budowa placu zabaw w Ińsku”**

**A.** Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ), Zamawiający: **Gmina Ińsko, ul. Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko**, udziela wyjaśnień:

### **Pytanie Wykonawcy nr 9:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zamieścił wszelką posiadaną dokumentację obejmującą przedmiot umowy w tym szczególnie z faktycznym przebiegiem sieci i instalacji, w tym sieci i instalacji uzbrojenia terenu oraz informacjami, danymi mogącymi mieć wpływ na ocenę okoliczności i ryzyko wykonania przedmiotu zamówienie.

### **Odpowiedź Zamawiającego nr 9:**

Zamawiający, w załączeniu do niniejszych odpowiedzi, przedstawia uzupełniony projekt techniczny, zawierający wszystkie strony.

### **Pytanie Wykonawcy nr 10:**

Czy na teren budowy zapewniony jest dojazd samochodów ciężarowych powyżej 20 ton? Jeśli nie to prosimy o podanie tonażu samochodów, które tam mogą się poruszać.

### **Odpowiedź Zamawiającego nr 10:**

Na teren budowy zapewniony jest dojazd samochodów ciężarowych do 20 ton. Teren działki sąsiedniej do placu budowy stanowi parking do Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku i Ośrodka Zdrowia.

### **Pytanie Wykonawcy nr 11:**

Czy do zadania należy uwzględnić obsługę geodezyjną i czy ma zostać wykonana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza?

### **Odpowiedź Zamawiającego nr 11:**

Tak, do zadania należy uwzględnić obsługę geodezyjną i czy ma zostać wykonana geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.



Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.

„Budowa placu zabaw w Ińsku”

---

### **Pytanie Wykonawcy nr 12:**

Czy ziemię z korytowania należy rozplantować na miejscu, czy Zamawiający wskaże miejsce składowania ewentualnego nadmiaru ziemi koniecznej do wywiezienia?

### **Odpowiedź Zamawiającego nr 12:**

Ziemię z korytowania rozplantować na miejscu.

### **Pytanie Wykonawcy nr 13:**

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentu utylizacji?

### **Odpowiedź Zamawiającego nr 13:**

Tak, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia dokumentu utylizacji.

### **Pytanie Wykonawcy nr 14:**

Czy Zamawiający ujednotli konstrukcję i dopuści wykonanie wszystkich urządzeń zabawowych ze stali czarnej S235 - profil 80x80mm. lub rura fi 76,1mm. oczyszczonej w procesie piaskowania, zabezpieczonej antykorozyjnie podkładem cynkowym i malowanej proszkowo, podesty z antypoślizgowej płyty HDPE, daszki, burty, elementy ozdobne z trójwarstwowej płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne, elementy złączne(śruby, wkręty, podkładki itp.) ze stali nierdzewnej?

### **Odpowiedź Zamawiającego nr 14:**

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na ujednoczenie konstrukcji wszystkich urządzeń zabawowych w sposób wskazany w pytaniu, bez uprzedniego wykazania równoważności proponowanych rozwiązań względem rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej oraz Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. W ocenie Zamawiającego zastosowanie dla wszystkich urządzeń konstrukcji wymienionych w pytaniu materiałów, może skutkować obniżeniem trwałości eksploatacyjnej oraz odporności korozyjnej w stosunku do rozwiązań przewidzianych w dokumentacji, a także może prowadzić do uzyskania odmiennych walorów estetycznych. Ponadto wskazane ujednoczenie przekrojów elementów konstrukcyjnych dla wszystkich urządzeń nie gwarantuje zachowania wymaganych parametrów nośności, sztywności oraz trwałości dla poszczególnych urządzeń, których konstrukcja powinna być każdorazowo dostosowana do ich funkcji oraz obciążeń użytkowych. Wykonawca ma obowiązek wykazania, iż oferowane urządzenia charakteryzują się parametrami



Zamówienie publiczne prowadzone w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji na zadanie pn.

„Budowa placu zabaw w Ińsku”

technicznymi, trwałościowymi, użytkowymi i estetycznymi nie gorszymi niż rozwiązania przyjęte w dokumentacji projektowej.

### **Pytanie Wykonawcy nr 15:**

Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kart technicznych urządzeń?

### **Odpowiedź Zamawiającego nr 15:**

Tak, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą kart technicznych urządzeń.

### **Pytanie Wykonawcy nr 16:**

W dokumentacji przetargowej wskazano wymóg przedstawienia aktualnych certyfikatów zgodności urządzeń, które mają być wydane w systemie akredytowanym. Zwracamy jednak uwagę, że przepisy prawa nie nakładają obowiązku, aby certyfikaty te były wydawane wyłącznie w systemie akredytowanym ani przez jednostki posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Mając na uwadze zasadę uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie certyfikatów wystawionych przez inne jednostki certyfikujące, które nie posiadają akredytacji PCA, o ile certyfikaty te potwierdzają zgodność urządzeń z obowiązującą normą EN 1176.

### **Odpowiedź Zamawiającego nr 16:**

Wymóg wynika z doświadczenia Zamawiającego w zakresie realizacji i eksploatacji obiektów małej architektury, zgodnie z którym zastosowanie urządzeń posiadających certyfikaty wydane w uznanych systemach akredytacji stanowi potwierdzenie odpowiedniego poziomu jakości, przekłada się na większą trwałość oraz ograniczenie ryzyka wystąpienia usterek w okresie użytkowania. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, iż wymóg ten ma charakter obiektywny i jest powszechnie dostępny, gdyż każdy podmiot może ubiegać się o uzyskanie stosownej certyfikacji w ramach wskazanego systemu akredytacji.

**B.** Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

**C.** Zamawiający informuje, iż pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Burmistrz Ińska

EWA SZKOŁUT