

Nr sprawy: ORIV.272.04.2026  
Nr pisma: ORIV.272.04.2026.01

## **ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SWZ**

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym- wariant I (bez negocjacji) pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3213G Nowa Wieska- Klaszorek.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1320 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 1:** Czy Zamawiający dopuszcza zamiast stabilizacji ziarnistym dodatkim hydrofobowym zwiększającym w sposób trwały odporność gruntu na absorpcję kapilarną wody, na stabilizację cementem na miejscu?

**Odpowiedź 1:** Konstrukcja została zaprojektowana indywidualnie z zastosowaniem warstwy gruntu stabilizowanego ziarnistym dodatkim hydrofobowym, uwzględniając state materiałowe i charakterystykę pracy typową dla tej technologii. Trwałość zmniejszenia konstrukcji wynosi 3,2 mln osi 100kN/pas/20 lat dla podłoża o grupie nośności G4. Stabilizacja cementem jest rozwiązaniem odmiennym, o innych parametrach, a możliwości jej zastosowania opisuje KTKNPiP w typowych konstrukcjach. Oznacza to, że nie można zastosować 1:1 stabilizacji hydrofobowej i stabilizacji cementem.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do stabilizacji ziarnistym dodatkim hydrofobowym środka niehydrofobowego w formie emulsji lub płynu? Czy wiążące jest wymaganie zastosowania środka ziarnistego niezwilżalnego zgodnie z dokumentacją techniczną i obowiązującą specyfikacją D-04.12.01?

**Odpowiedź 2:** Nie dopuszcza się stosowania płynów, emulsji, żeli, pianek i innych niezarnistych i niehydrofobowych materiałów. Konstrukcja ma być wykonana zgodnie z dokumentacją techniczną, a wszystkie wymagania STWiORB mają być spełnione, łącznie z formą i właściwościami stosowanego materiału.

Z poważaniem

**STAROSTA**  
  
Tomasa Frejnagiel