

Poznań, dnia 23 marca 2026 r.

Oznaczenie sprawy: ZSM.ZP/252-01/2026

**Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.**

**„Remont pomieszczeń w budynku Bursy Szkolnej Nr 2 oraz remont sali gimnastycznej i sanitariatu w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej”**

Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu – zwany dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej SWZ, skierowane do Zamawiającego we wnioskach nr 4-6 złożonych w dniach 18-20 marca 2026 r.

**Wniosek nr 4**

**Pytanie 1:**

Proszę o sprecyzowanie w zadaniu nr 2 przedmiaru dotyczącego montażu umywalek szeregowych w ilości 3szt. Czy należy rozumieć 3 pojedyncze umywalki zamontowane szeregowo, jeśli należy przyjąć umywalkę szeregową to ilu stanowiskową? Mamy tutaj wskazaną ilość przedmiaru 3szt. Zastosowanie umywalek szeregowych ma wpływ na cenę oferty – proszę o wyjaśnienie

**Odpowiedź:**

Należy rozumieć 3 umywalki pojedyncze (min 42 x 55 cm) montowane w szeregu wraz z pół nogą.

**Wniosek nr 5**

**Pytanie 1:**

Proszę o wyjaśnienie treści przedmiaru zadania nr 2: - w dziale instalacje wewnętrzne elektryczne jest pozycja "przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami" - czego ona dotyczy? - proszę o podanie orientacyjnej wielkości lustra, czy ma być wklejane czy na płytkowe - poz. 1.1.3:"transport urządzeń mebli" - dokąd ma się odbyć, na jaką odległość - poz. 1.1.16: "dwukrotne malowanie pasów kontury bramek" ilość przedmiarowa aż 70,7 m - czego dotyczy - proszę o potwierdzenie pominięcia malowania grzejników i konstrukcji stalowej dachu oraz drabinek

**Odpowiedź:**

- "przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami" - są to ścianki systemowe h=2,15 do dwóch kabin WC  
- "orientacyjnej wielkości lustra, czy ma być wklejane czy na płytkowe" - 120 x 180 cm wklejane  
- "poz. 1.1.3:"transport urządzeń mebli" - dokąd ma się odbyć, na jaką odległość" - transport dotyczy drabinek gimnastycznych kpl oraz ławek 8 szt. w obrebie budynków szkolnych do 200 m  
- "poz. 1.1.16: "dwukrotne malowanie pasów kontury bramek" ilość przedmiarowa aż 70,7 m" - obrys dotyczy dwóch bramek oraz linii na parkiecie wokół pomieszczenia (posadzka), dodatkowo należy przewidzieć wewnątrz sali gimnastycznej malowanie w dwóch kolorach boiska do piłki siatkowej oraz boiska do piłki koszykowej.

- "proszę o potwierdzenie pominięcia malowania grzejników i konstrukcji stalowej dachu oraz drabinek" - grzejniki oraz konstrukcję stalową dachu należy pomalować dwukrotnie farbą olejną (grzejniki farba do 95 oC) natomiast nie malujemy drabinek gimnastycznych. UWAGA: Nie uwzględnione pozycje dotyczące malowania konstrukcji dachu oraz malowania grzejników należy przedstawić w osobnych pozycjach dodatkowych pozycjach.

#### **Wniosek nr 6**

##### **Pytanie 1:**

w formularzu interaktywnym mamy do wypełnienia pola: 1 "VIII. Kryteria oceny ofert" Cena: wpisujemy cenę Wartość słownie: Informacje dodatkowe: Cena = cena netto za całość zamówienia+podatek vat Deklaracja Wykonawcy: co tu wpisujemy ? nie rozumiem tego 2.

##### **Odpowiedź:**

Należy wpisać cenę lub pozostawić puste jeśli wpisano ceny powyżej.

##### **Pytanie 2:**

"VIII. Kryteria oceny ofert" Okres gwarancji: Informacje dodatkowe: Deklaracja Wykonawcy: co tu wpisujemy ? nie rozumiem tego 3.

##### **Odpowiedź:**

Należy wpisać okres gwarancji lub pozostawić puste jeśli wpisano okres gwarancji powyżej.

##### **Pytanie 3:**

"III.2 Wykonawca dane

osoby reprezentującej" Czy wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika:

TAK NIE Dane osoby reprezentującej (imię i nazwisko, podstawa reprezentacji - pełnomocnictwo, KRS, umowa spółki, inne): jeśli zaznaczę NIE, znika tabelka i nie można wpisać dane osoby reprezentującej. Czy tak powinno być? nie ma wtedy możliwości nigdzie wpisania osoby reprezentującą spółkę.

##### **Odpowiedź:**

Tak, należy podać imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę.

Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych  
im. Komisji Edukacji Narodowej

Małgorzata Nawojczyk-Bolewska