Zacisk	L1, L2, L3	L1, L2, L3, N	L1, L2, L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1	L2	L3	L1
Przekrój (mm2)	YKSSo 5x10			YDYżo 3x2,5		YDYżo 3x1,5		YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x2,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	YDYżo 3x1,5	
Moc zainstalowana Pi (kW)	4,7			1,0		0,1		0,1	3,0	0,2	0,2	0,1	
Pi L1 (kW)				1,0						0,2			
Pi L2 (kW)								0,1			0,2		
Pi L3 (kW)						0,1			3,0			0,1	
Ps (kW)	4,2			0,5		0,1		0,1	3,0	0,2	0,2	0,1	
Opis	Zasilanie GŁÓWNA TABLICA ROZDZIELCZA TG	Ochronnik przeciw-przepięciowy typ 1+2	Lampki sygnalizacyjne napięcia L1, L2, L3	Gniazda wtyczkowe 230V/16A	REZERWA	Oświetlenie PODSTAWOWE	REZERWA	Zasilanie KOCIOŁ GAZOWY 230V, 50W	Zasilanie GRZAŁKA ELEKTRYCZNA w zasobniku c.w.u - 230V, 3000W	Zasilanie pompa obiegu C.O 230V, 200W	Zasilanie pompa ładująca zasobnik c.w.u 230V, 200W	Zasilanie pompa cyrkulacyjna 230V, 50W	REZERWA

UWAGI:
1/ System ochrony - wyłączenie zasilania w układzie sieci typu TN-C-S
2/ Napięcie zasilania 400/230 V
3/ Rozdzielnia w obudowie metalowej niepalnej zamykana na klucz, II klasa izolacyjności, stopień ochrony min. IP 44
4/ W rozdzielni przewidzieć minimum 30% rezerwy na rozbudowę instalacji

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER

Temat:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W PRZECISZOWIE

Tytuł:
TABLICA ROZDZIELCZA TR.K (kotłownia)

Lokalizacja:
32-641 Przeciszów, ul. Podlesie 1
Działki numer: 824
Jednostka ewidencyjna: 121308_2 Przeciszów
Obręb ewidencyjny: 121308_2.0003 Przeciszów

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. Tomasz BIENEK	SLK/0996/PWOE/05 SLK/IE/3861/06	w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne	TBienek		XII 2025	%
					Branża:	Faza:	Rys. nr :
					IE	P.T. / P.W.	IE-07

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE