Zestawienie powierzchni PARTER			
Nr. pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia podłogi [m2]	Kubatura netto [m3]
0.01	Wiatrolap	5,28	17,74
0.02	Hall	14,93	50,17
0.03	Składzik	4,61	8,98
0.04	Sala ślubów	32,82	110,29
0.05	Biuro	11,25	27,23
0.06	Biuro	10,35	25,05
0.07	Archiwum	18,86	45,63
0.08	Biuro	9,74	23,57
0.09	Biuro	6,80	16,46
0.10	Komunikacja	14,42	34,90
0.11	Biuro	9,93	24,04
0.12	Biuro	8,57	20,79
0.13	Biuro	7,29	24,49
0.14	Komunikacja	7,35	24,69
0.15	Hall wejściowy	7,07	23,74
0.16	Pom. obsługi	21,89	72,87
0.17	Komunikacja	19,38	65,11
0.18	Pom. gospodarcze	1,54	3,00
0.19	Pom. gospodarcze	3,07	7,44
0.20	WC	2,02	4,88
		216,97 m²	**639,07 m³**

LEGENDA

- przewody instalacji c.o. prowadzone nad posadzką (z+p)
- przewody instalacji c.o. prowadzone pod sufitem (z+p)
- *113 +20 °C Φwym: 501 W* — numer pomieszczenia, temperatura obliczeniowa, zapotrzebowanie na ciepło
- *108 B.O* — pomieszczenie nieogrzewane
- CO3 — pion instalacji ogrzewania - projektowany
- 22KV/800 [800 mm] — grzejnik płytowy, stalowy, zasilany z boku wraz z oznaczeniem parametrów grzejnika - projektowany

UWAGI

1. W celu odwodnienia instalacji głowne przewody należy prowadzić ze spadkiem 0,3% w kierunku pomieszczenia węzła ciepła.

2. Na podejściach do grzejników należy zamontować grzejnikowe zawory odcinające oraz zawory termostatyczne z głowicą termostatyczną.

3.Trasy przewodów należy prowadzić w miarę możliwości po trasach istniejących, zdemontowanych przewodów. Dokładną lokalizację pionów należy sprawdzić na budowie. Lokalizację nowoprojektowanych pionów, dopasować do istniejących pionów c.o.

OZNACZENIE GRZEJNIKÓW

22KV/600 [800 mm] — długość [mm]; wysokość [mm]; ilość konwektorów, (dwa konwektory); ilość płyt, (dwupłytowy)

STUDIO ARCHITEKTURY BOBER

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU URZĘDU GMINY W PRZECISZOWIE Z WYKORZYSTANIEM OZE

Temat:

Tytuł: Instalacja c.o. – Rzut parteru

Lokalizacja: 32-641 Przeciszów, ul. Podlesie 1
Działki numer: 824
Jednostka ewidencyjna: 121308_2 Przeciszów
Obręb ewidencyjny: 121308_2.0003 Przeciszów

	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. Anna SOBOTA	SLK/9628/PWBS/21	instalacje sanitarne			XI 2025	1:100
Opracowała:							
Opracowała:					Branża:	Faza:	Rys. nr :
Opracowała:					IS	P.B.	ICO 02
Opracowała:							

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE

A3