

Gmina Przeciszów

Przeciszów, 01.04.2026 r.

ul. Podlesie 1

32-641 Przeciszów

Tel. 33 8413294

ZPB.271.2.2026

**Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia**

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp, pn.: „**Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Przeciszowie z wykorzystaniem OZE**”.

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania treść zapytania, które wpłynęło dnia 30.03.2026 r., wraz z wyjaśnieniami:

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie dotyczące zakresu robót.
Zgodnie z rysunkami oraz opisem technicznym, wykonanie izolacji poziomej posadzki na gruncie zostało przewidziane, jednak w przedmiarze robót brak jest takiej pozycji. Prosimy o potwierdzenie, czy roboty te wchodzą w zakres realizacji, czy też nie należy ich uwzględniać.
W przypadku konieczności ich uwzględnienia prosimy o wskazanie, jakie roboty powinniśmy przyjąć do wyceny.

Odp.: Zamawiający informuje, że zakres realizacji zadania nie obejmuje wykonania izolacji poziomej posadzki na gruncie w pomieszczeniach piwnic.

Zakres prac niezbędnych do wykonania został zawarty w udostępnionych na stronie postępowania przedmiarach robót.

Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ, a niniejsze wyjaśnienia nie wymagają zmiany ogłoszenia o zamówieniu.