

Gmina Domaszowice
ul. Główna 26
46-146 Domaszowice

Domaszowice, 23.03.2026

RI.271.2.1.2026.OR

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dot. Modernizacja energetyczna budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielolęce oraz budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Woskowicach Górnych”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2024 r., poz. 1620 ze zm.), zwanej dalej "Pzp", Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ), jak następuje:

Pytanie

Dzień dobry.

Zwraca się z prośbą o doprecyzowanie kilku kwestii dotyczącego zadanie nr 1 Wielolęka.

Projekt część opisowa mówi o montażu rur z blachy stalowej powlekanej, przedmiar pkt. 8, rury spustowe z blachy ocynkowanej. W przedmiarze pkt.9 rynny z blachy ocynkowanej śr. 15 cm w projekcie w części rysunkowej rynna PCV 120 mm kolor brąz. Proszę o doprecyzowanie jakie rury, rynny oraz obróbki blacharskie?

W przedmiarze zakres prac obejmuje wykonanie nowej podsadzki bez jej wykończenia oraz malowanie ścian. Proszę o informację czy należy uwzględnić przygotowanie ścian (poszpachlowanie, gładzie) czy samo malowanie oraz czy uwzględnić wykończenie podłogi (malowanie, płytki)?

W projekcie w części opisowej jest adnotacja że brama spełnia wymagania techniczne i podlega adaptacji, w części rysunkowej zaznaczona jest wymiana bramy. Proszę o informację czy należy zamontować nowa bramę?

W przedmiarze okna PCW ilość 1,7m² jest to jedno okno (1,30*1,30) czy uwzględnić wymianę okna garażowego 0,55m² (0,40*1,37)

W części rysunkowej przy rzucie dachu inwentaryzacji zaznaczona jest Napowietrzna Linia Zasilająca, proszę o informację czy należy doliczyć przerobienie?

Odp. Zamawiający informuje, że ze względu na zastosowanie pokrycia dachowego z papy, należy przyjąć następujące materiały:

- obróbki blacharskie: co najmniej blacha stalowa ocynkowana;
- rynny i rury spustowe: co najmniej blacha stalowa ocynkowana; zachować wymiar co najmniej dn 120 mm (zgodnie z projektem).

Zamawiający informuje, że prace przy malowaniu starych tynków wynikają bezpośrednio z KNR (Opis katalogu Malowanie starych tynków - Wyszczególnienie robót: Zeskrobanie i zmycie łuszczącej się farby; Wykonanie reperacji pęknięć, rys i uszkodzeń tynku; Przygotowanie powierzchni do malowania klejowego lub olejnego; Malowanie jednokrotne lub dwukrotne mlekiem wapiennym farbami klejowymi, emulsyjnymi, olejnymi.). Zamawiający informuje również, że ma zostać wykonana posadzka betonowa przemysłowa w technologii DTS z zatarciem na gładko bez warstwy wykończeniowej (lub równoważnie).

Zamawiający informuje, że nie należy wymieniać bramy garażowej oraz okna garażowego. Należy również odświeżyć kraty.

Wszelkie niezbędne demontaże, przesunięcia i ponowne montażę należy ująć przy wycenie.

Wobec tego, że wniosek o wyjaśnienie SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert i Zamawiający udziela wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania - Zamawiający informuje, że nie przedłuża terminu składania ofert, co jest zgodne z art. 284 ust. 2 i 3 ww. ustawy. Zgodnie z art. 284 ust. 6 ww. ustawy Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2fba467e-cb63-47b8-800a-66138a78c68b> oraz dodatkowo <https://bip.domaszowice.pl/2926/1241/rok-2026.html>:

- a. treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez wykonawcę oraz
- b. wyjaśnienia zamawiającego

- bez ujawniania danych wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

/-/ Wójt Gminy

Urszula Medyk