

**Zubrzyca Górna, 20.03.2026 r.****Wyjaśnienia treści SIWZ**

w związku z otrzymanymi zapytaniem z dnia 20.03.2026 r. dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu pn.: Budowa budynku obsługi ruchu turystycznego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Z duchem czasu” dofinansowanego w ramach Programu INTEREEG Polska - Słowacja 2021-2027 - Nr sprawy: ZP/271/02/2026

Działając na podstawie art. 145 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie nr 1:**

Czy dla systemu CCTV ma zostać przewidziana szafa RACK?

Odpowiedź: Nie. System CCTV zostanie podłączony do istniejącego systemu monitoringu w budynku Remizy-Stróżówki istniejącą kanalizacją kablową niskonapięciową

**Pytanie nr 2:**

Czy dla systemu CCTV ma zostać przewidziany rejestrator ? Brak w projekcie

Odpowiedź: Nie. Istniejący system monitoringu w budynku Remizy-Stróżówki posiada rejestrator.

**Pytanie nr 3:**

Wyjaśnienie czy dla systemu CCTV ma zostać przewidziany monitor ? Brak w projekcie.

Odpowiedź: Nie. Istniejący system monitoringu w budynku Remizy-Stróżówki posiada monitor

**Pytanie nr 4:**

Udostępnienie przedmiaru robót branży elektrycznej w formacie excel

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości udostępnienia pliku excel. Przedmiary robót wszystkich branż udostępnione są w formacie ath - uniwersalnym, znormalizowany formacie wymiany danych kosztorysowych. Udostępnione formaty można samodzielnie konwertować do pliku excel za pomocą darmowych narzędzi.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści SIWZ oraz do zmiany terminu składania ofert.

Z-ca dyrektora