



Zubrzyca Górna, 27.03.2026 r.

Wyjaśnienia treści SWZ

w związku z otrzymanymi zapytaniem z dnia 27.03.2026 dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu pn. Budowa budynku obsługi ruchu turystycznego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w ramach projektu „Z duchem czasu” dofinansowanego w ramach Programu INTERREG Polska - Słowacja 2021-2027 - nr sprawy: ZP/271/02/2026

Działając na podstawie art. 284 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy czujniki dymu mają być autonomiczne na baterie czy mają być wpinane do centrali alarmowej.

Odpowiedź: Czujki dymu będą podłączone do istniejącej sygnalizacji pożaru znajdującej się w budynku Remizy-Stróżówki.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści SWZ oraz do zmiany terminu składania ofert.

Z-ca dyrektora