

Reszel, dnia 20 marca 2026 r.

WPK/ZP/1/2026

**Do Uczestników postępowania  
ubiegających się o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Dotyczy: „Budowa sieci wodociągowej w msc. Dębnik-Tolniki Małe-Kępa Tolnicka”,  
ogłoszenie nr 2026/BZP 00157927/01 z dnia 2026-03-17

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 1**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) informuje o zapytaniach skierowanych przez Wykonawców w zamówieniu prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt. 1.

**1. Pytanie nr 1:**

Czy zamawiający dopuszcza budowę wodociągu z rur PE, zamiennie do zaprojektowanego z rur PCW?

**Odpowiedź nr 1:**

Tak, zamawiający **dopuszcza** budowę wodociągu z rur PE zamiennie do zaprojektowanego z rur PCW.

**2. Pytanie nr 2:**

Czy zamawiający wyrazi zgodę na budowę sieci wodociągowej w całości metodą przewiertu sterowanego?

**Odpowiedź nr 2:**

Nie, zamawiający **nie wyraża zgody** na budowę sieci wodociągowej w całości metodą przewiertu sterowanego.

Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia powyższych zmian w swoich ofertach.

**PREZES ZARZĄDU**

**Marzena Uglarenko - Mickiewicz**