



- LEGENDA:
- proj. uzziwienie płaskownik FeZn 25x4mm (uzziwienie otokowej)
  - proj. zięczce kontrolne
  - proj. szczytnka zięczca kontrolnego gruntu (od strony bram wędzadowych szczytnki podczadowe wzmocnione)
  - proj. uzziwienie

Wszystkie metalowe elementy urządzeń elektrycznych na dachu, kominy cirkonik moszarni i iglicami odgromowymi metodą kąta ochronnego. Wysokość moszarni należy powierzyć po obiorze urządzeń zlokalizowanych na dachu.

System montażowy instalacji odgromowej uzgodnić z producentem płyty warstwowej (wykorzystać pokrywo dachowego i ścian, konstrukcji stalowej).

W przypadku braku zgody np. ze względu utraty gwarantacji, należy wykonać siłkę przewodów poziomych 20m x 20m i przewodów odpowiadających drutem FeZn II 8mm.

**RYSUNEK ZAMIENNY**