

PYTANIA WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

Numer postępowania: WRI.271.1.6.2026.ZP

Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2026/BZP 00120978/01 z dnia 2026-02-20

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3149ade7-0add-4763-95a9-acc7c2140f76>

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą: **Przebudowa ulicy Górnej i Przędzalnianej w Tomaszowie Mazowieckim.**

PYTANIE WYKONAWCY WRAZ Z ODPOWIEDZIĄ

W imieniu Zamawiającego jakim jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki w związku z wpływem zapytań do niniejszego postępowania mając na względzie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam wyjaśnień bez ujawnienia źródła zapytania zamieszczając je na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

ZESTAW PYTAŃ NR 1 (wpływ 06.03.2026 r. platforma e-Zamówienia)

1. W związku z rozbieżnościami pomiędzy STWiORB a pozostałą dokumentacją prosimy o potwierdzenie, że warstwę wiążącą należy wykonać z betonu asfaltowego AC16W.
2. W związku z rozbieżnością w dokumentacji prosimy o potwierdzenie, że palisada powinna mieć wymiary 12x18x60cm.
3. Prosimy o informację, czy w przygotowywanej wycenie należy uwzględnić wyłącznie słupki proste, czy również słupy z wysięgnikami.
4. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kanału z rur PP SN8?

ODPOWIEDZI:

Ad. 1

Potwierdza się, że warstwę wiążącą należy wykonać z betonu asfaltowego AC16W, zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarem robót.

Ad. 2

W zależności od dostępności dopuszcza się palisadę o wymiarach 12x12x60 lub 12x18x60.

Ad. 3

W Projekcie stałej organizacji ruchu zaznaczono symbolem słupki proste oraz słupki z wysięgnikami.

Ad. 4

Dopuszcza zastąpienie rur PVC SN 8 na rury PP SN8 do budowy sieci kanalizacji deszczowej w ul. Górnej i Przędzalnianej.

ODPOWIEDZI SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW

Tomasz Jurek
Zastępca Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego