

Nazwa zamówienia:	„Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki” - projekt „Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w obiektach użyteczności publicznej w Mieście Suwałki i Gminie Suwałki-I etap”.
Numer referencyjny postępowania:	IMK.271.5.2026.WS
Rodzaj zamówienia:	Dostawy
Tryb udzielenia zamówienia:	Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

Suwałki, 16 lutego 2026 r.

Zamawiający:**GMINA SUWAŁKI, ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki****POSTĘPOWANIE PROWADZI PEŁNOMOCNIK ZAMAWIAJĄCEGO:****CONSULTING MJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Przejazd 2A, lok. 403, 15-430 Białystok**, działający na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.).**Platforma e-Zamówienia****Adres strony internetowej prowadzonego postępowania.**<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-31ca0362-d29d-4a9e-9216-f8eb7858c56b>

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

„Montaż instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki” - projekt „Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w obiektach użyteczności publicznej w Mieście Suwałki i Gminie Suwałki - I etap”**WYJAŚNIENIE****TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm., dalej jako: ustawa Pzp) informuję, że wyjaśniam treść SWZ.

Pytania z dnia 12.02.2026 r.**Pytanie nr 1:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że wskazane moce instalacji są wartościami minimalnymi, pytanie warunkujemy faktem, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o mocy wyższej niż wskazane w projektach/opisach technicznych- 450 Wp. Na tej podstawie prosimy o wskazanie zakresu mocy każdej z instalacji.

Odpowiedź:**Dopuszcza się zastosowanie paneli o mocy jednostkowej większej niż wskazana moc jednostkowa. Przy czym całkowita moc pojedynczej instalacji nie może przekraczać zaprojektowanej mocy instalacji, gdyż wskazane moce instalacji są wartościami maksymalnymi.****Pytanie nr 2:**

2. Prosimy o dopuszczenie magazynów o większej pojemności (w zakresie zgodnym ze wskazanymi mocami przyłączeniowymi również w przypadkach sumowania mocy), na rynku nie występuje obecnie min. 3 producentów magazynów o dokładnie podanych pojemnościach w opisach technicznych. Magazyny dostępne na rynku buduje się obecnie z modułów bateryjnych o wartości min 5/5,12/5,18 kWh co ogranicza dobór magazynu o wskazanych przez Zamawiającego mocach.

Odpowiedź:**Zamawiający dopuszcza magazyny o większej pojemności, jednakże takie, które spełniają wymagania Regulaminu Wyboru Projektów FEPD.02.06-IZ.00-001/25, tj.: "Magazyn energii****Projekt nr FEPD.02.06-IZ.00-0001/25****„Innowacyjne OZE oraz magazyny energii w obiektach użyteczności publicznej w Mieście Suwałki i Gminie Suwałki”**

dostosowany do produkcji energii w urządzeniach OZE, to taki którego pojemność (kWh) nie przekracza 1,5-krotności mocy (kWp) posiadanej instalacji fotowoltaicznej". Zamawiający nie dopuszcza magazynów energii, które nie spełniają tego warunku.

Pytanie nr 3:

3. Prosimy o dopuszczenie magazynu o pojemności 30,72 kWh (zamiast 27,6kWh) dla lokalizacji Świetlica w Sobolewie przy założeniu założeń projektowych i możliwości przyłączenia instalacji do Zakładu Energetycznego

Odpowiedź:

Odpowiedzi na to pytanie udzielono w pkt 2.

Pytanie nr 4:

4. Prosimy o dopuszczeniu magazynu o pojemności 35,84 kWh (zamiast 34,5kWh) dla lokalizacji Nowa Wieś 40A przy założeniu założeń projektowych i możliwości przyłączenia instalacji do Zakładu Energetycznego.

Odpowiedź:

Odpowiedzi na to pytanie udzielono w pkt 2.

Pytanie nr 5:

5. Prosimy o potwierdzenie że falownik wraz z magazynem energii dla instalacji gruntowych (świetlica w Sobolewie) zostanie zainstalowany na dworze przy instalacji grunтовой.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ustawienie falownika wraz z magazynem energii dla instalacji grunтовой na zewnątrz.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich wykonawców i zamawiającego.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp udostępniam treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawnienia źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania:

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-31ca0362-d29d-4a9e-9216-f8eb7858c56b>

**Krzysztof Andrzej Gwaj
Z-ca Wójta Gminy Suwałki**

.....
(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej
- podpisano elektronicznie)