



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
SANATORIUM UZDROWISKOWE „BRISTOL”
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W KUDOWIE-ZDROJU**

ul. Okrzei 1 57-350 Kudowa-Zdrój NIP: 883-14-22-340

Telefon: +48 74 63 26 000 (repcja) e-mail: repcja@sankud.pl
+48 74 63 26 116 (sekretariat) e-mail: sekretariat@sankud.pl
Fax: +48 74 8661-203 Internet: www.sankud.pl

Numer referencyjny: ZP-2374/03/DAG/2026

Kudowa-Zdrój, dnia 16.03.2026 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania: „Dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego „BRISTOL” MSWiA w Kudowie-Zdroju”.

W odpowiedzi na pytanie wykonawcy, w sprawie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia („SWZ”), SP ZOZ Sanatorium Uzdrowskiego Bristol MSWiA w Kudowie-Zdroju, na mocy art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” udziela poniższych odpowiedzi:

1. Wykonawca prosi o wyjaśnienie rozbieżności w mocy instalacji fotowoltaicznej. W SWZ Rozdział IV pkt 1 ppkt 7) Zamawiający wskazał, że posiada instalację fotowoltaiczną o mocy 86,4 kWp, natomiast w odpowiedzi na pytanie nr 15 z dnia 10.03.2026 r. wskazuje, że instalacja fotowoltaiczna ma moc 43,2 kWp.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że łączna moc posiadanej instalacji fotowoltaicznej wynosi 86,4 kWp, co jest zgodne z zapisami SWZ. Instalacja ta jest podzielona na dwa segmenty, każdy o mocy 43,2 kWp. Rozbieżność w poprzedniej odpowiedzi wynikała z faktu, że segmenty funkcjonują na różnych zasadach: jeden posiada bloker energii (brak oddawania nadmiaru do sieci), natomiast drugi obecnie nie jest wyposażony w takie zabezpieczenie.

2. Wykonawca prosi o wyjaśnienie rozbieżności odnośnie posiadanego blokera energii. W odpowiedzi na pytanie nr 16 z dnia 10.03.2026 r. Zamawiający wskazuje, że instalacja fotowoltaiczna posiada zabezpieczenie uniemożliwiające podanie napięcia wytworzonego w urządzeniach wytwórczych (bloker energii) do sieci, natomiast w odpowiedzi na pytanie nr 34 z dnia 10.03.2026 r. Zamawiający odpowiedział, że instalacja nie posiada takiego zabezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że rozbieżność w poprzednich informacjach wynikała z podziału instalacji na dwa niezależne segmenty. Instalacja fotowoltaiczna częściowo posiada bloker energii: zabezpieczenie uniemożliwiające oddawanie energii do sieci jest zainstalowane na jednym z dwóch segmentów (o mocy 43,2 kWp). Drugi segment (również 43,2 kWp) na chwilę obecną takiego zabezpieczenia nie posiada.

3. Wykonawca wnioskuje o ponowne przeanalizowanie pytania nr 45 z dnia 10.03.2026 r. i odpowiedź na pytanie, ponieważ odpowiedź TAK nie jest wystarczająca i nie odpowiada na pytanie Wykonawcy.

„Jeżeli Zamawiający posiada mikroinstalację (tj. instalację fotowoltaiczną o mocy do 50 kW) to czy Zamawiający będzie wystawiał faktury z tytułu nadwyżek energii elektrycznej wyprodukowanej z tej instalacji, na podstawie zawartej z Wykonawcą oddzielnej umowy odkupu (wzór umowy Wykonawcy) czy też Zamawiający oczekuje rozliczenia zgodnie z systemem Net-billing (Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. poz. 478).

W przypadku rozliczenia zgodnie z systemem Net-billing – prosimy o wyłączenie punktów podlegających rozliczeniu na zasadach prosumenckich z postępowania.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że od dnia 1 czerwca 2026 r. planuje montaż **bloker energii** również na drugim segmencie instalacji fotowoltaicznej. W związku z powyższym, docelowo cała instalacja będzie pracować w trybie autokonsumpcji bez oddawania nadwyżek do sieci. Zamawiający **nie będzie wystawiał faktur z tytułu sprzedaży energii, nie przewiduje zawierania odrębnej umowy odkupu, ani nie oczekuje rozliczeń w systemie net-billing. Punkty poboru pozostają w postępowaniu na ogólnych zasadach.**

4. Proszę o doprecyzowanie pytania nr 45. Czy Zamawiający będzie wymagał umowy na odkup?

Odpowiedź:

Nie.

Zamawiający wyjaśnia, że nie będzie wymagał zawarcia umowy na odkup energii elektrycznej. Wynika to z faktu, że docelowo cała instalacja fotowoltaiczna będzie pracować w systemie autokonsumpcji, co wyklucza powstawanie nadwyżek przeznaczonych do odsprzedaży.

5. Czy rozliczenie będzie się odbywać zgodnie z systemem net-billing. Nadmienię, że w przypadku statusu prosumenta nie jest możliwe zawarcie umowy na odkup, konieczna jest wówczas zmiana na odbiorcę z mikroinstalacją.

Odpowiedź:

Nie.

Zamawiający nie planuje rozliczeń w systemie net-billing. Z uwagi na planowany montaż bloker energii na drugim segmencie instalacji (od 1 czerwca 2026 r.), Zamawiający nie będzie posiadał statusu prosumenta aktywnie wprowadzającego energię do sieci. Całość wyprodukowanej energii będzie zużywana na potrzeby własne obiektu.

6. W zakresie pytania 16 i 34 - sprzeczne odpowiedzi. Czy instalacje posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające podanie napięcia wytworzonego w urządzeniach wytwórczych do sieci OSD - bloker energii?

Odpowiedź:

Zamawiający prostuje wcześniejsze rozbieżności:

W chwili obecnej instalacja o łącznej mocy 86,4 kWp jest podzielona na dwa segmenty po 43,2 kWp.

Segment nr 1: Posiada już zainstalowany bloker energii (zabezpieczenie uniemożliwiające oddawanie mocy do sieci OSD).

Segment nr 2: Obecnie nie posiada takiego zabezpieczenia, jednak Zamawiający wyposaży go w bloker energii do dnia 1 czerwca 2026 r.

Docelowo więc cała moc zainstalowana (86,4 kWp) będzie posiadała zabezpieczenia uniemożliwiające podanie napięcia do sieci OSD.

Powyzsza odpowiedz jest integralna czescia SWZ. Pozostale zapisy SWZ zostaja bez zmian

Opracowała:

Adam

DYREKTOR
SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowe
„BRISTOL” MSWIA w Kudowie-Zdroju

16. MAR. 2026

Malgosza Antkiewicz
Kierownik zamawiającego