

BILANS MOCY ul.WOJ. POLSKIEGO 2m2

Bilans mocy

Tabela 1												
Lp.	Obiekt	Rodzaj odbioru	Moc inst. (kW)	kz	cos fi	tg fi	moc czynna P (kW)	moc bierna Q (kVAr)	moc pozorna S (kVA)	Prąd obliczeniowy [A]	Zabezpieczenie (typu)	Przewody
BUDYNEK												
WLZ, KLATKA												
1	11*TM(7kW)+TM12Kw	Mieszkania	56,00	0,452	0,93	0,40	25,31	10,00	27,22	39	--	--
	ADM 4 kW	klatka schodowa	4	1,000	0,93	0,40	4,00	1,58	4,30			
		RAZEM	60,00	0,489	0,93	0,40	29,3	11,58	31,5	46	3x50A	LgY4x16mm

projektował: mgr inż. Piotr Markowski
 upr. nr ZAP/0218/POOE/11

sprawdził: mgr inż. Mariusz Piątkowski
 upr. nr ZAP/0125/PWOE/11

sporządził: mgr inż. Michał Anders