

nr referencyjny: ŚCR/EDO/01/2026/EDO

Ustroń, dnia 27 kwietnia 2026 r.

WYJAŚNIENIE 3

dotyczy postępowania o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ww. ustawy, pn.:

Dostosowanie pomieszczeń Śląskiego Centrum Rehabilitacji i Prewencji do obowiązujących przepisów prawa oraz modernizacja pomieszczeń Działu Fizjoterapii

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod nr 2026/BZP 00167744/01 z dnia 2026-03-23

W związku z wniesionym kolejnym zapytaniem, Zamawiający udziela odpowiedzi. Numeracja pytań stanowi kontynuację numeracji z pisma *Wyjaśnienie – Modyfikacja 2* z dnia 15.04.2026 r.

Pytanie 43: „Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie zapisów przedmiaru robót w zakresie wyposażenia drzwi wejściowych do pokoi w zamki umożliwiające bezkluczykowy dostęp. W przypadku funkcjonowania na obiekcie istniejącego systemu kontroli dostępu zachodzi konieczność zastosowania rozwiązania kompatybilnego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie producenta oraz typu aktualnie użytkowanego systemu. Informacja ta jest niezbędna do prawidłowego oszacowania kosztów wykonania otworów montażowych w skrzydłach drzwiowych oraz doboru i montażu odpowiednich zamków.”

Odpowiedź 43: Zamawiający informuje, że jest w posiadaniu elementów systemu kontroli dostępu ROGER :

- MCT80M Terminal dostępu; 13,56 MHz MIFARE
- MCT82M-IO-CH Kieszeń na kartę; czytnik MIFARE
- EMC-12 Karta RFID 13,56MHz Mifare
- Zestaw kontroli dostępu na 4 przejścia; metalowa obudowa ME-40; sieciowy kontroler dostępu MC16-PAC-ST-4; ekspander przejść MCX4D; zasilacz PS4D 13,8 VDC/5,4 A
- Akumulator napięcie 12V. Pojemność: 17Ah
- Czytnik USB kart zbliżeniowych RFID standardu MIFARE.

Pozostałe warunki zamówienia nie ulegają zmianie, aktualny pozostaje termin składania ofert ustalony do dnia 30.04.2026 r. do godziny 10.00 (termin otwarcia ofert w tym samym dniu o godzinie 10:15).

Zatwierdził:
DYREKTOR
Magdalena Kłoda-Suchoń