

Skwierzyna, dnia 20 lutego 2026 r.

ZP.271.2.2026

Otrzymują :  
Wykonawcy, którym przekazano  
Specyfikację Warunków Zamówienia

### Wyjaśnienia treści SWZ

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) pn.: „**Dostawa i montaż generatora prądotwórczego wraz z projektem przyłącza dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie**”.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na zapytania dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu.

**Pytanie 1.** Czy Zamawiający może wydłużyć termin wykonania zadania do co najmniej 60 dni? Samo wykonanie projektu przyłącza elektrycznego oraz proces jego uzgadniania z Zamawiającym (ewentualne uwagi i ich korekta) może trwać 14 dni.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania zadania. Zmiana terminu wykonania umowy następuje na zasadach określonych w § 13 wzoru umowy (załącznik nr 5 do SWZ). Wykonanie całego zamówienia uwzględniając ewentualne przyszłe zmiany nastąpić musi do 30 kwietnia 2026 r.

**Pytanie 2.** Czy Zamawiający dopuści w agregacie prądotwórczym pojemność silnika 3,75 l?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści w agregacie prądotwórczym pojemność silnika 3,75 l.

**Pytanie 3.** Czy Zamawiający dopuści w silnik z regulacją mechaniczną i klasę wykonania G2?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dopuści silnika z regulacją mechaniczną i klasą wykonania G2.

z up. Burmistrza  
KIEROWNIK REFERATU  
Zamówień Publicznych  
  
Bartosz Wawrzyniak