

Skwierzyna, dnia 23 lutego 2026 r.

Otrzymują :
Wykonawcy, którym przekazano
Specyfikację Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) pn.: „**Dostawa i montaż generatora prądotwórczego wraz z projektem przyłącza dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Skwierzynie**”.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na zapytania dot. treści specyfikacji warunków zamówienia w w/w postępowaniu.

Pytanie 1. Proszę o informację, jaka jest odległość od miejsca posadowienia agregatu do miejsca jego przyłączenia? Proszę o informację czy są dodatkowe prace, jak np. przebicia przez ściany, wykopy, itp.?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że miejsce posadowienia agregatu – zgodne z załączonymi załącznikami graficznymi. Przyłączy należy wykonać w wykopie otwartym lub przyciskiem o długości 15-20m do budynku. Pozostałą instalację należy wykonać w piwnicy budynku oraz przebicciu przez strop do skrzynki rozdzielczej zlokalizowanej przy wejściu do budynku.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
Zbigniew Moraczyński