



Φ=5400 W
CV33-600
2300 mm

20 x 2,0
5400 W

Φ=5400 W
CV33-600
2300 mm

25 x 2,5
10800 W

Φ=5400 W
CV33-600
2300 mm

32 x 3,0
16200 W

Φ=5400 W
CV33-600
2300 mm

32 x 3,0
21600 W

MAGAZYN 1
14,20 m² gres

MAGAZYN 2
25,55 m² gres

Φ=5400 W
CV33-600
2300 mm

20 x 2,0
5400 W

Φ=5400 W
CV33-600
2300 mm

25 x 2,5
10800 W

Φ=5400 W
CV33-600
2300 mm

32 x 3,0
16200 W

Φ=5400 W
CV33-600
2300 mm

32 x 3,0
21600 W

<div>Ⓔ</div> <div>WISCO Instalacje Sanitarne ul.Kościuszki 13 10-502 Olsztyn</div>		<div>info@wisco.com.pl 691 961 963</div>
<div>OBIEKT:</div> <div>MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2</div>		
<div>TEMAT:</div> <div>WYMIANA GRZEJNIKÓW</div>		<div>DATA:</div> <div>04.2024</div>
<div>LOKALIZACJA:</div> <div>OLSZTYNEK UL. OSTRÓDZKA 2 DZ. NR 178/23 OBR. 04</div>		<div>SKALA:</div> <div>1:100</div>
<div>PROJEKTANT:</div> <div>mgr inż. Marek Lasmanowicz upr. bud. nr WAM/0145/PWOS/14</div>		<div>NR RYSUNKU:</div> <div>S-1</div>
<div>SPRAWDZAJĄCY:</div> <div>mgr inż. Elżbieta Lasmanowicz upr. bud. nr 16/97/OL</div>		