

Kawęczyn, dnia 04.03.2026 r.

Wyjaśnienia do SWZ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu podstawowego pn.: **Budowa drogi gminnej w miejscowości Ciemięń oraz przebudowa drogi w miejscowości Kawęczyn**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), przedstawia treść pytań oraz wniosków, które wpłynęły od Wykonawców (oryginalna pisownia) w niniejszym postępowaniu wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie:

SST D-04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem” w p. 1.3 oraz Opis Techniczny, Przedmiar Robót i Przekroje podają zastosowanie stabilizacji Rm 2,5 MPa natomiast pozostałe punkty w/w rozdziału SST podają wymagania dla mieszanki związanej cementem C 1,5/2. Tych dwóch produktów nie można stosować naprzemiennie. W związku z powyższym prosimy o wskazanie jaki produkt należy zastosować:

- stabilizację Rm 2,5 MPa wg PN-S-96012 o wytrzymałości od 1,5 do 2,5 MPa czy
- mieszankę związaną cementem C 1,5/2 wg PN-EN 14227-1 o wytrzymałości od 2 do 4 MPa

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiada, że należy wykonać stabilizację Rm 2,5 MPa wg PN-S-96012 o wytrzymałości od 1,5 do 2,5 MPa.

ROŚ.271.15.2026

Pytanie:

SST D-05.03.05a „Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca” w p. 1.3 oraz Przedmiar Robót podają zastosowanie mieszanki AC 16 W 35/50. Opis Techniczny oraz pozostałe punkty w/w rozdziału SST podają zastosowanie mieszanki AC 16 W 50/70 KR 1. Zgodnie z obowiązującym dokumentem WT-2 cz. 1 dla mieszanek przeznaczonych do warstwy wiążącej asfalt 35/50 można jedynie zastosować w przypadku kategorii ruchu KR 3-4 natomiast asfalt 50/70 zarówno dla kategorii ruchu KR 3-4 jak i KR 1-2. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie jaki rodzaj mieszanki należy zastosować na warstwę wiążącą: AC 16 W 50/70 KR 1-2, AC 16 W 50/70 KR 3-4 czy AC 16 W 35/50 KR 3-4.

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiada, że
należy zastosować na warstwę wiążącą: AC 16 W 50/70 KR 1-2.

Podpisano:
/-/ Elżbieta Tomczak
Zastępca Wójta Gminy
Kawęczyn