

Śniadowo, dn.17.03.2026 r.

RGIZ.271.1.2026

03 WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2026/BZP 00141835/01 z dnia 05 marca 2026 na realizację zadania pn. "Remont drogi gminnej nr 105906B w m. Wierzbowo"

Zamawiający – Gmina Śniadowo – działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j) przekazuje pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

PYTANIE 1.

Prosimy o wskazanie właściciela destruktu uzyskanego z rozbiórki nawierzchni. Jeśli Zamawiający, prosimy o wskazanie lokalizacji wywozu destruktu.

Odpowiedź

Utylizacja materiałów z rozbiórki należy do Wykonawcy i należy wykonać ją zgodnie z obowiązującymi przepisami

PYTANIE 2.

Zgodnie z przedmiarem:

3. Kalkulacja własna Rozbiórka istniejącego przepustu pod jezdnią	m	8,00
--	---	------

Prosimy o wskazanie lokalizacji przepustu. Prosimy o wskazanie parametrów istniejącego przepustu (materiał wykonania, średnica).

Odpowiedź

Projekt przewiduje rozbiórkę przepustu w km około 0+001 (przy skrzyżowaniu). Przepust do rozbiórki jest przepustem nieczynnym, znajdującym się pod konstrukcją jezdni, niewidoczny w terenie. Nie posiada ścianek czołowych ani obrukowania. Analizując przepusty znajdujące się w bliskim sąsiedztwie należy przyjąć, że jest to przepust betonowy o średnicy 40cm.

PYTANIE 3

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści całkowite zamknięcie jezdni w celu ułożenia nawierzchni.

Odpowiedź

Zamawiający dopuści całkowite zamknięcie jezdni po przedstawieniu projektu czasowej organizacji ruchu obejmującego objazdy na czas zamknięcia.

WÓJT
mgr Rafał Pstrągowski