



Fundusze Europejskie
dla Śląskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Województwo
Śląskie

Postępowanie ZZ.271.00006.2026

Lubliniec, 18.02.2026 r.

Według rozdzielnika

Informuję, iż do treści specyfikacji warunków zamówienia na modernizację pokrycia dachowego z blachy trapezowej budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu przy ul. Droniowickiej wpłynęło następujące pytanie:

Pytanie

Mam pytanie odnośnie: blacha trapezowa T18 gr. 0.60 mm powlekana w kolorze zielonym (matowym). Czy to ma być jakiś konkretny kolor RAL? ? I pytanie czy musi być 0,6 bo standardem jest raczej 0,5.

Odpowiedź

W ofercie należy uwzględnić blachę o grubości min. 0,6 mm w kolorze zielonym. Kolor powinien być zbliżony do koloru RAL 6029.

Otrzymują:

- strona prowadzonego postępowania