



Fundusze Europejskie  
dla Śląskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Województwo  
Śląskie

*Postępowanie ZZ.271.00006.2026*

Lubliniec, 25.02.2026 r.

Wg rozdzielnika

Informuję, iż do treści specyfikacji warunków zamówienia na modernizację pokrycia dachowego z blachy trapezowej budynku Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lublińcu przy ul. Droniowickiej wpłynęło następujące pytanie:

**Pytanie nr 1**

Czy ilość izolacji z wełny ciepłej jest należycie przeliczona? Poz.8 - obmiar 96,563 m<sup>2</sup> w przedmiarze.

**Odpowiedź**

W przedmiarze nie ujęto wymiany ocieplenia dachu, a przyjęto jedynie uzupełnienie ewentualnie brakującej izolacji ciepłej połaci dachowej. Założono, że uzupełnienia wymagać będzie ok. 10% powierzchni całkowitej połaci.

Otrzymują:

- strona prowadzonego postępowania