

## BILANS MOCY ul.MIRECKIEGO 1m4

### Bilans mocy

Tabela 1												
Lp.	Obiekt	Rodzaj odbioru	Moc inst. (kW)	kz	cos fi	tg fi	moc czynna P (kW)	moc bierna Q (kVAr)	moc pozorna S (kVA)	Prąd obliczeniowy [A]	Zabezpieczenie (typu)	Przewody
<b>BUDYNEK</b>												
<b>WLZ, KLATKA</b>												
1	4*TM(7kW)+TM12Kw	Mieszkania	40,00	0,657	0,93	0,40	26,28	10,39	28,26	41	--	--
	ADM 4 kW	klatka schodowa	4	1,000	0,93	0,40	4,00	1,58	4,30			
		<b>RAZEM</b>	<b>44,00</b>	<b>0,688</b>	<b>0,93</b>	<b>0,40</b>	<b>30,3</b>	<b>11,97</b>	<b>32,6</b>	<b>47</b>	<b>3x50A</b>	<b>LgY4x16mm</b>

projektował: mgr inż. Piotr Markowski  
 upr. nr ZAP/0218/POOE/11

sprawdził: mgr inż. Mariusz Piątkowski  
 upr. nr ZAP/0125/PWOE/11

sporządził: mgr inż. Michał Anders