

Znak sprawy: **OPZ.271.26.(13).2026**

**WYKONAWCY  
UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji z dnia 01 kwietnia 2026 roku budowę sieci wodociągów na terenie Gminy Koluszki,

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zmianami), zamawiający udziela wyjaśnień na pytania zadane przez Wykonawców:

**Pytanie nr 6**

Prosimy o określenie czy w przedmiotowym zamówieniu część 4: budowa sieci wodociągowej w ulicy Armii Krajowej w Koluszkach należy przyjąć do wyceny zakres prac na terenie PKP (W2-W3'-W3" oraz W3'-W4).

Na stronie internetowej przetargu zamieszczono jedynie „Projekt zagospodarowania terenu (ul. Armii Krajowej) bez PKP”, natomiast przedmiar robót zawiera odcinek na terenie PKP. Jeżeli w przedmiotowym zamówieniu należy przyjąć odcinek w terenie PKP prosimy o załączenie do przetargu dokumentacji oraz decyzji zezwalającej na wejście w teren PKP.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zamieszcza skorygowany przedmiar robót – załącznik nr 1 do wyjaśnień. Dokumentacja oraz decyzje zezwalającej na wejście w teren PKP zawiera załącznik nr 1- Decyzje i uzgodnienia zamieszczony w dniu 26.03.2026 r.**

**Pytanie nr 7**

Część 4: budowa sieci wodociągowej w ulicy Armii Krajowej w Koluszkach.

Prosimy o określenie ilości:

- a) zasuw żeliwnych DN 80: zgodnie z przedmiarem robót kpl. 4, zgodnie z projektem należy wykonać 5 kpl. hydrantów.
- b) zasuw żeliwnych DN 100: zgodnie z przedmiarem robót kpl. 2, zgodnie z projektem należy wykonać 3 szt. zasuw (W1 szt. 1 oraz W 13 szt. 2)
- c) hydrantów nadziemnych DN 80: zgodnie z przedmiarem robót kpl. 4, zgodnie z projektem należy wykonać 5 kpl. hydrantów (H1, H2, H3, H4, H5).
- d) oznakowania hydrantów nadziemnych: zgodnie z przedmiarem robót kpl. 4, zgodnie z projektem należy wykonać 5 kpl. hydrantów (H1, H2, H3, H4, H5).
- e) Bloki oporowe: zgodnie z przedmiarem robót należy wykonać bloki oporowe dla 4 szt. hp, zgodnie z projektem należy wykonać 5 kpl. hydrantów (H1, H2, H3, H4, H5).
- f) Zwężki dwukołnierzowe DN FFR 100/80: zgodnie z przedmiarem robót kpl. 2, zgodnie z węzłami w projekcie 3 szt. (H1, H4, H5)

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zamieszcza skorygowany przedmiar robót – załącznik nr 1 do wyjaśnień.**

**Pytanie nr 8**

Część 4: budowa sieci wodociągowej w ulicy Armii Krajowej w Koluszkach

Prosimy o określenie długości wszystkich przyłączy wodociągowych do wykonania w części 4 zamówienia. Zgodnie z przedmiarem robót poz. 1 roboty pomiarowe należy przyjąć 22,10 mb, natomiast zgodnie z poz. 17 należy przyjąć 2,80 mb.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zamieszcza skorygowany przedmiar robót – załącznik nr 1 do wyjaśnień.**

**Pytanie nr 9**

Część 2: budowa sieci wodociągowej w ulicy Pogodnej w Żakowicach,

Prosimy o załączenie do przetargu decyzji z zarządcą drogi nr 716 (ul. Piotrkowska).

**Odpowiedź:**

**Zamawiający zamieszcza decyzję z zarządcą drogi nr 716 (ul. Piotrkowska) – załącznik nr 2 do wyjaśnień.**

**Gmina Koluszki informuje, że termin składania ofert upływa w dniu 07 kwietnia 2026 r. o godzinie 10.30, a otwarcie ofert nastąpi w dniu 07 kwietnia 2026 r. o godzinie 11.00. Ważność pozostałych dokumentów załączonych do oferty przyjmuje się licząc, że termin składania ofert upływa w dniu 07 kwietnia 2026 r. o godzinie 10:30. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 06 maja 2026 r. (włącznie).**

*Powyższe informacje stają się częścią SWZ, zostają opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania i są dla Wykonawców wiążące.*

z up. BURMISTRZA  
mgr Beata Kusiak - Stanisławska  
Sekretarz Gminy