

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 4
REGON 14671845
KRS 0000435225000
Kapitał zakładowy 500,00 zł

Urząd Miejski w Koluszkach

KANCELARIA OGÓLNA

2025-07-23

L. dz. 1119 zał.
podpis: [podpis]
znak sprawy: [znak]

24.07.2025

[podpis]

Urząd Miejski w Koluszkach
ul. 11 Listopada 65
95-040 Koluszki

Koluszki dn. 15.07.2025 r.

WARUNKI TECHNICZNE NR 72/07/2025

do budowy sieci wodociągowej na nieruchomości położonej
dz. nr 384 obr. nr 6 w Gałkowie Dużym

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koluszki (zwany dalej „Regulaminem” Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 341 z dnia 17 stycznia 2019 r. i Dz. Urz. Woj. Łódzkiego, poz. 2304 z dnia 15 kwietnia 2020 r. oraz Uchwały nr XXXVII/116/2021 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Koluszki) oraz w związku z wnioskiem nr 72/2025 ubiegającego się o budowę sieci wodociągowej z dn. 11.07.2024 r., Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Koluszkach, ul. Mickiewicza 4 informuje:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA.

1. Celem umożliwienia dostawy wody niezbędne jest wybudowanie sieci wodociągowej w dz. nr 384 obręb nr 6 w Gałkowie Dużym wpiętej poprzez węzeł z zasuwą do istniejącej sieci wodociągowej \varnothing 90 zlokalizowanej w dz. nr 384 w Gałkowie Dużym.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ.

1. Do budowy sieci wodociągowej zaleca się stosowanie rur PEHD odpowiednio oznakowanych taśmą ostrzegawczą lokalizacyjną oraz zasuw klinowych z miękkim uszczelnieniem. Materiały użyte do budowy muszą być potwierdzone odpowiednimi deklaracjami właściwości użytkowych wbudowanych wyrobów budowlanych.
2. Dobór średnic wodociągów poprzez obliczenia.
3. Ciśnienie w sieci wodociągowej w rejonie miejsca włączenia ok. 0,2- 0,3 MPa.
4. Zapewnić zgodnie z zaleceniami normy dotyczącej przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę lokalizację hydrantów ppoż. na projektowanym wodociągu.

III. INFORMACJE FORMALNO – PRAWNE.

1. Budowa sieci wodociągowej wymaga sporządzenia projektu budowlano-technicznego na aktualnej mapie sytuacyjnej do celów projektowych oraz uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych.
2. W przypadku, gdy po wydaniu niniejszych warunków zaistnieje ryzyko kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, KPGK Sp. z o.o. w Koluszkach zaleca złożenie przez inwestora lub projektanta do Starosty Łódzkiego Wschodniego wniosku o objęcie naradą koordynacyjną sytuowania projektowanej sieci wodociągowej.
3. Projekt budowlany sieci wodociągowej należy złożyć w siedzibie Spółki w celu uzgodnienia.
4. Podłączenie wybudowanej sieci wodociągowej może być wykonane przez właściciela sieci wodociągowej tj. KPGK Sp. z o.o. lub przez wykonawcę tylko w obecności upoważnionego pracownika KPGK Sp. z o.o. (Wydział Wodociągowy Koluszki ul. Polna 29 tel.: 44 714 58 24).
5. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej nastąpi po odbiorze końcowym stwierdzającym sprawność techniczną wybudowanej sieci oraz dokonaniu skutecznego zawiadomienia o zakończeniu robót w PINB Powiatu Łódzkiego. Odbioru końcowego dokonuje komisja w składzie: Inwestorzy i wykonawca sieci. Przy odbiorze końcowym zostaną sprawdzone następujące dokumenty (oryginały): projekt budowlano-techniczny sieci, Decyzja - Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, dziennik budowy, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych wyrobów budowlanych, protokół z próby szczelności wykonanej sieci, protokół z badania bakteriologicznego wody i protokół z pomiaru ciśnienia statycznego, dynamicznego i badania wydajności hydrantów p.poz. i protokół odbioru pasa drogi. Po pozytywnym odbiorze końcowym Spółka otrzymuje kompletną dokumentację odbiorową w celu dokonania zgłoszenia o zakończeniu budowy w PINB dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Data wydania: 2025-07-23

Termin ważności warunków przyłączenia: 2 lata od daty wydania.

Podpis Kierownika Wydziału Wodociągowego

KIEROWNIK
Wydziału Wodociągowego

mgr inż. Adam Johan