



ZESTAWIENIE ELEMENTÓW

POZ.	ELEMENT	ILOŚĆ
RSP	obudowa szafkowa poliestrowa 40x60x32 IP44 IK10 daszek skośny-drzwi z zamkiem + fundament K+F	1kpl
1	rozdzielnica stacjonarna - obud 300x355x160 - 14 modułowa IP54	1szt
2	wyłącznik różnicowoprądowy 4P/40A - 0,03A	1szt
3	wyłącznik nadprądowy 3P/B16A	2szt
4	wyłącznik nadprądowy 1P/B16A	4szt
5	łącznik krzywkowy 0-1 3P/63A 400V	1szt
6	gniazdo wtyczkowe 32A 3P+N+Z	1szt
7	gniazdo wtyczkowe 16A 3P+N+Z	1szt
8	gniazdo wtyczkowe 16A 2P+Z	4szt
9	kable energetyczne YAKYżo 5x50mm2	290m
10	rura osłonowa karbowana niebieska DVK 75 z pilotem	288m

UWAGA:
GNIAZDO WTYCZKOWE POZ 6, 7 SKOŚNE

„Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych technicznie do projektowanych tj. odpowiadającymi swoimi parametrami technicznymi, gabarytami, jakością wykonania kolorystyką przedstawionym urządzeniom / materiałom po uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora”

Podane w dokumentacji projektowej oznaczenia oraz określenia nie mają na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Prawo zamówień publicznych, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań wizualnych, jakościowych i technologicznych danych produktów.

TN-S SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

INWESTOR:		ADRES:	
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji		ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce	
ZLECIENIODAWCA:		ADRES:	
Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji		ul. Dębowa 20, 55-040 Kobierzyce	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:			
Budowa oświetlenia parku w Pełczycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą (dz nr 3/2, 75)			
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: VIII			
TEREN INWESTYCJI:		ADRES INWESTYCJI:	
NR DZIAŁK	AM	OBRĘB	MIEJSCOWOŚĆ ULICA, NR
75, 3/2	1	0018 Pełczyce	Pełczyce Kobierzycka
AUTORZY PROJEKTU:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:
PROJEKTANT:			
Zbigniew Michalczuk (główny projektant)		elektryczna / 7/74/Wm	
SPRAWDZIŁ:			
BRANŻA:		STADIUM:	DATA:
ELEKTRYCZNA		PROJEKT TECHNICZNY	15 Maj 2024
		SKALA:	-
		OZNACZENIE RYSUNKU:	
		numer rysunku : numer tomu : numer sekcji	
TYTUŁ RYSUNKU:		3E : TI : 1/1	
SZAFKA POBORU MOCY RSP			