



STUDNIA REWIZYJNA
Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH DN1200
O WYS. H<1,5m





- OZNACZENIA:
1. Grunt rodzimy lub kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm, nośności E2≥80MPa
 2. Ława piaskowa zagęszczona do Is=0,98, gr. 20 cm
 3. Obspka piaskowa zagęszczona do Is=0,98
 4. Dennica studni DN1200 z odsadzką i wyprofilowanym dnem dla kolektorów średnic Dz315 i Dz400
 5. Uszczelka elastomerowa (wg. PN-EN 681-1)
 6. Płyta pokrywowa DN1200/625
 7. Stopnie żłazowe dwukrotnie powlekane tworzywem sztucznym (wg. PN-EN 13101:2005)
 8. Pierścienie regulacyjne (ilość i wysokość dobrać w zależności od zagłębienia studni względem projektowanej niwelety)
 9. Podkład betonowy pod właz C16/20 gr. 5 cm
 10. Właz żeliwny wentylowany Ø600 klasy D400
 11. Warstwy konstrukcyjne drogi

STUDNIA WPUSTOWA
Z PREFABRYKATÓW BETONOWYCH
DN500



- OZNACZENIA STUDNI WPUSTOWEJ:
1. Ława piaskowa zagęszczona do Is=0,98
 2. Obsypka piaskowa zagęszczona do Is=0,98
 3. Dennica wpustu DN500 z osadnikiem h=1,0m
 4. Przejście szczelene z kształtki z GPR dostosowanej do studni betonowych i rur tworzywowych
 5. Uszczelka elastomerowa
 6. Krąg pośredni wpustu średnicy DN500
 7. Pierścień odcciążający 940x640x250 mm
 8. Płyta pokrywowa wpustu 940x500x150 mm
 9. Krata wpustu 42x62cm klasy D400
 10. Przykanalik PVC-U Dz200 SN8, minimalny spadek 1,5%
 11. Grunt rodzimy lub kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm, nośności E2≥80MPa

PRACOWNIA PROJEKTOWA:		INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:			
<div><div>Inżynieria Jerzy Sowa</div></div> <div>ul. Kościuszki 134 32-540 Trzebinia tel. (32) 720 63 84 e-mail: biuro@jeryzsowa.pl</div>		<div><div>BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIEWIERZ ul. Zwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz</div></div>			
TEMAT OPRACOWANIA:					
Rozbudowa drogi gminnej klasy D od km 0+001.88 do km 0+388.73 w ciągu ul. Wschodniej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, remontem instalacji oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci elektroenergetycznej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: <i>"Budowa ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych"</i>					
ADRES OBIEKTU:	Numery działek inwestycyjnych zostały przedstawione na stronie tytułowej Projektu Architektoniczno-Budowlanego				
STADIUM:	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	BRANŻA:	SANITARNA		
FUNKCJA:	Imię i nazwisko, nr upr. bud., spec.:	Podpis:			
PROJEKTANT branża sanitarna	mgr inż. Artur Kurdziel upr. bud. nr MAP/0106/PBS/21 w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń				
SPRAWDZAJĄCY branża sanitarna	mgr inż. Jerzy Sowa upr. bud. nr 602/92 specjalność: instalacyjno-inżynierska w zakresie sieci oraz instalacji sanitarnych, bez ograniczeń				
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Lasoń	SKALA:	1:25	DATA:	10.2023
TEMAT RYSUNKU:	ROZWIĄZANIA SZCZEGÓŁOWE STUDNI			NR RYS.	NR STR.
				KD-01	---