




ZESTAW NAPOWIERZAJĄCO-ODPOWIERZAJĄCY



1. Projektowany wodociąg Dz125 PE-HD100 SDR11 PN16
2. Tuleja Dz125 PE-HD100 SDR11 PN16 z luźnym kołnierzem stalowym DN100
3. Trójnik żeliwny, kołnierzowy DN100
4. Redukcja kołnierzowa żeliwna DN100/50
5. Zestaw napowietrzająco-odpowietrzający DN50 do bezpośredniej zabudowy w ziemi
6. Stabilizacja skrzynki zasowy otuliną z chudego betonu C16/20
7. Podparcie z chudego betonu C16/20
8. Skrzynka uliczna żeliwna do zasowy
9. Podparcie z betonu C16/20

- UWAGI
- Wszystkie kształtki i armatura z żeliwa sferoidalnego, zabezpieczone zewnętrznie i wewnętrznie metodą proszkową powłoką epoksydową o grubości min. 250 µm.
 - Między kształtki a blok oporowy należy włożyć folię PVC gr. 2mm.

PRACOWNIA PROJEKTOWA:		INWESTOR/ZAMAWIAJĄCY:			
<div><div>Inżynieria Jerzy Sowa</div></div> <div>ul. Kościuszkii 134 32-540 Trzebinia tel. (32) 720 63 84 e-mail: biuro@jertzysowa.pl</div>		<div><div>BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIEWIERZ</div></div> <div>ul. Zwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz</div>			
TEMAT OPRACOWANIA:					
<i>Budowa sieci wodociągowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ul. Wschodniej w Wojkowicach Kościelnych"</i>					
ADRES OBIEKTU:	Działki ewidencyjne: 1087/6, 1087/9, 1088/3, 1089/2, 1090/2, 1091/3, 1092/3, 1093/4, 1094/3, 1095/1, 1096/1, 1097/1, 1098/1, 1099/1, 1100/1, 1101/1, 1102/2, 1103/5, 1674, 1105	Obręb: 0012	Jednostka ewidencyjna: 240107_5 Siewierz		
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA:	SANITARNA		
FUNKCJA:	Imię i nazwisko, nr upr. bud., spec.:	Podpis:			
PROJEKTANT	mgr inż. Artur Kurdziel upr. bud. nr MAP/0106/PBS/21 w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń				
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Łukasz Lasoń	SKALA:	--	DATA:	04.2023
TEMAT RYSUNKU:	SCHEMAT ARMAURY - ZESTAW NAPOWIERZAJĄCO-ODPOWIERZAJĄCY			NR RYS.	NR STR.
				W-07	---