

**INFORMACJA dla Wykonawców nr 3**  
**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

---

**„Modernizacja wentylacji mechanicznej w hali basenowej Gminnego Ośrodka Kultury  
PERŁA w Nowinach”**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 i 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm. – dalej ustawy) udziela odpowiedzi na pytania oraz modyfikuje SWZ:

**Zestaw pytań nr 1**

1. Prosimy o potwierdzenie, że pokazane na rysunkach projektu urządzenia do aktywnej dezynfekcji powietrza to urządzenia wskazane w opisie, jako oczyszczacze powietrza. Czy urządzenia mają być sterowane z automatyki central wentylacyjnych, czy posiadać własne, niezależne sterowanie?

**Odpowiedź: Urządzenia wskazane na rysunkach, jako urządzenia do aktywnej dezynfekcji powietrza oraz urządzenia wskazane w opisie, jako oczyszczacze powietrza to te same urządzenia wyposażone w matrycę z lampą UVX do aktywnego oczyszczania powietrza i powierzchni kanałów wykorzystującego technologię Promieniowej Jonizacji Katalitycznej. Urządzenia muszą posiadać wspólne sterowanie z centralami wentylacyjnymi tak aby podczas zmniejszenia wydatku centrali lub wyłączeniu ich z pracy urządzenia były wspólnie zarządzane.**

2. Proszę o potwierdzenie, że urządzenia do aktywnej dezynfekcji powietrza powinny posiadać możliwość komunikacji z systemem nadrzędnym na obiekcie.

**Odpowiedź: Urządzenia do aktywnej dezynfekcji powietrza muszą posiadać możliwość komunikacji z systemem nadrzędnym z poziomu jednego sterownika / zadajnika.**

3. Proszę o potwierdzenie, że elementy które nie są ujęte w przedmiarach robót, a widnieją na rysunkach należy bezwzględnie ująć w ofercie, m.in. przepustnice soczewkowe przed dyszami dalekiego zasięgu, podłogowe nawiewniki szczelinowe w obrębie jacuzzi.

**Odpowiedź: Tak. Elementy ujęte na rysunkach projektu oraz w opisie należy ująć w ofercie. Wszystkie wskazane w projekcie elementy są niezbędne do funkcjonowania instalacji wentylacyjnej i muszą zostać wykonane w ramach zadania. Przedmiar robót stanowi jedynie element wspomagający wycenę kosztów jednak nadrzędny jest projekt techniczny i wszystkie elementy w nim ujęte. Wskazane powyżej przepustnice soczewkowe należy zakupić wraz z dyszami dalekiego zasięgu. Podłogowe nawiewniki szczelinowe muszą również zostać zakupione i zamontowane wraz z przepustnicami soczewkowymi.**

4. W związku z odpowiedzią na pyt.1 z zestawu pytań nr 2 i jednoznaczną koniecznością odtworzenia istniejącego ogrzewania podłogowego w przypadku ewentualnych uszkodzeń prosimy o doprecyzowanie zakresu prac jakie należy uwzględnić w kalkulacji. Pozycja przedmiarowa opisuje tylko zakres instalacyjny, natomiast „dokonanie odtworzenia” w naszym rozumieniu będzie wiązać się z szeregiem prac konstrukcyjnych i wykończeniowych. Prosimy o potwierdzenie, że kalkulacja dla wskazanych pozycji w przedmiarze powinna uwzględniać te prace.

**Odpowiedź:** Wskazana w wycenie pozycja ogrzewania podłogowego musi zostać ujęta i uwzględniona ze wszystkimi niezbędnymi składnikami instalacji jak: maty do ogrzewania podłogowego, rury, rozdzielacze, elementy wykonawcze, pompy obiegowe, rozdzielacze rotametry i sterowniki. Łącznie z pracami instalacyjnymi należy uwzględnić prace konstrukcyjne i wykończeniowe łącznie z warstwami izolacyjnymi posadzkowymi, płytkami typu gres. W pracach należy uwzględnić okablowanie i sterowanie niezbędne do funkcjonowania instalacji.

**W związku z powyższym Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 01.04.2026r.**

**Zamawiający modyfikuje treść SWZ w:**

- 1. rozdziale XI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**
  1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert przez okres **30 dni** tj. do dnia **30.04.2026 r.**
- 2. rozdziale XV ust. 2 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**
  2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **01.04.2026 r.** do godz. **09:00.**
- 3. rozdziale XVI ust. 1 SWZ, który po modyfikacji otrzymuje brzmienie:**
  1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **01.04.2026 r.** o godzinie **11:00.**