Zasilanie agregatów sprężająco-skraplających
TW304/a1
YKYżo 5x10
p/t,n/t,w KK, RLHF

TW304/a2
YKYżo 5x10
p/t,n/t,w KK, RLHF

TW304/a1
TW304/a2

Zasilanie agregatu pompowania ścieków
TW301/w1
Pobór mocy = 280W
YKYżo 3x1,5
w KK, p/t,n/t w RKGS

Zasilanie centrali wentylacyjej nawiewno-wywiewnej z szafy automatyki
Szafa automatyki zasilana z rozdzielnicy TW301

TW301/S.AUT
TW301/w1
TW301/S.AUT

Zasilanie pompy z szafy automatyki
Szafa automatyki zasilana z rozdzielnicy TW301

Zasilanie pompy obiegowej z szafy automatyki.
Szafa automatyki zasilana z rozdzielnicy TW301

Rozdzielnica TW301- demontaż istniejącej
Montaż nowo projektowanej rozdzielnicy TW301 w miejscu istniejące j

TW301

Zasilanie urządzen aktywnej dezynfekcji powietrza
TW301/ADP1
Pobór mocy 1szt = 64W
YKYżo 3x1,5
w KK, p/t,n/t w RKGS
W projekcie założono pracę urządzeń do dezynfekcji powietrza
w momencie pracy centrali wentylacyjnej, dlatego też pomiędzy centralą wentylacyjną
a projektowaną rozdzielnicą należy ułożyć przewód typu YKSY 2x1,5mm2 celem wysterowania
stycznika w tablicy rozdzielczej

TW301/ADP1
TW301/ADP1
TW301/ADP1

Zasilanie urządzen aktywnej dezynfekcji powietrza
TW301/ADP1
Pobór mocy 1szt = 64W
YKYżo 3x1,5
w KK, p/t,n/t w RKGS
W projekcie założono pracę urządzeń do dezynfekcji powietrza
w momencie pracy centrali wentylacyjnej, dlatego też pomiędzy centralą wentylacyjną
a projektowaną rozdzielnicą należy ułożyć przewód typu
YKSY 2x1,5mm2 celem wysterowania stycznika w tablicy rozdzielczej

TW301/ADP1
TW301/ADP1
TW301/ADP1
TW301/ADP1

Rozdzielnica TW304- demontaż istniejącej
Montaż nowo projektowanej rozdzielnicy
TW304 w miejscu istniejącej

Zasilanie Węzła pompowego z szafy automatyki
Szafa automatyki zasilana z rozdzielnicy TW304

TW304/S.AUT
TW304/S.AUT
TW304/w1
TW304/ADP1
TW304/ADP1
TW304/ADP1
TW304

Zasilanie Centrali wentylacyjej nawiewnej z szafy automatyki
Szafa automatyki zasilana z rodzielnicy TW304

Zasilanie agregatu pompowania scieków
TW304/w1
Pobór mocy = 280 W
YKYżo 3x1,5
w KK, pt,n/t w RKGS

Zasilanie urządzen aktywnej dezynfekcji powietrza
TW304/ADP1
Pobór mocy 1szt = 64W
YKYżo 3x1,5
w KK, p/t,n/t w RKGS
W projekcie założono pracę urządzeń do dezynfekcji powietrza
w momencie pracy centrali wentylacyjnej, dlatego też pomiędzy centralą
wentylacyjną a projektowaną rozdzielnicą należy ułożyć przewód typu
YKSY 2x1,5mm2 celem wysterowania stycznika w tablicy rozdzielczej

WYPUST 1F 230V (L+N+PE) Z OZNACZENIEM OBWODU (Z- nr obwodu)

WYPUST 3F 400V (L+N+PE) Z OZNACZENIEM OBWODU (Z- nr obwodu)

Nowo projektowana rozdzielnica TW301. Lokalizacja przewidziana w miejscu demontażu istniejącej

Nowo projektowana rozdzielnica TW304. Lokalizacja przewidziana w miejscu demontażu istniejącej

Inwestor :

GMINNY OŚRODEK KULTURY PERŁA
UL. PERŁOWA 1, 26-052 NOWINY

tel.
e-mail:

Jednostka projektowania :

Arcad
ARCAD Sp. z o.o.

25-553 Kielce; UL. Klonowa 55
tel. /041/ 343 64 60/61; FAX /41/ 343 64 62
e-mail: biuro@arcad-projekty.pl

Nazwa i adres zamierzenia budowlanego:
MODERNIZACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ HALI BASENOWEJ
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY "PERŁA" W NOWINACH

NOWINY, UL. PERŁOWA 1, 26-052
NR EWIDENCYJNE DZIAŁKI: 393/11

Nazwa tomu : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

	Data :	Etap :	Edycja:	Rewizja. :	Symbol :
	2024-12-09	PW	1	-	AWE

Nr rys. :	RZUT PIWNICY	Skala :
01		1:100

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień Specjalność	Podpis
Projektant:	mgr inż. Piotr Kuchniak	SWK/0145/POOE/04 ELEKTRYCZNE	
Opracował:	-	- -	
	mgr. inż. Paweł Ksel		
Asystenci:	-	-	
	-	-	
Proj. sprawdz:	mgr inż. Paweł Zagaj	SWK/0112/POOE/14 ELEKTRYCZNE	

PRZEDSTAWIONE NA NINIEJSZYM RYSUNKU ROZWIĄZANIA MOGĄ BYĆ STOSOWANE, POWIELANE I UDOSTĘPNIANE INNYM FIRMOM, OSOBOM TRZECIM WYŁĄCZNIE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA, WYKORZYSTYWANIE PRZEDSTAWIONYCH ROZWIĄZAŃ NIEZGODNIE Z ICH PRZEZNACZENIEM POWODOWAĆ BĘDZIE CYWILNE, A TAKŻE KARNE SKUTKI PRAWNE, PODSTAWA: USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994r, O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH (DZ. U.1994 nr, 24 POZ. 83 ZE ZM.).

W MOMENCIE UKAZANIA SIĘ RYSUNKÓW OZNACZONYCH WYŻSZYM NUMEREM REWIZJI, TRACĄ WAŻNOŚĆ RYSUNKI POPRZEDNIEJ