



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



KRAJOWY
PLAN
ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Wola Mysłowska 02.03.2026 r.

Odpowiedzi na pytania wykonawców

W dokumentacji projektowej występują rozbieżności dotyczące mocy kotła gazowego:

- projekt sanitarny – 50 kW,
- przedmiar robót – 35 kW,
- opis architektury – 21 kW.

Prosimy o jednoznaczne wskazanie mocy kotła, którą należy przyjąć do wyceny.

ODP. 50 kW.

2. Prosimy o informację, czy należy przyjąć automatykę central w standardzie producenta, czy przewidziana jest integracja z nadrzędnym systemem sterowania (BMS).

ODP. Tak jak w standardzie producenta.

/-/

Wójt Gminy Wola Mysłowska
mgr Kinga Szerszeń