STREFA POŻAROWA SP 2
ZL I + ZL III

Piwnica nr 3

Piwnica nr 4

STREFA POŻAROWA SP 4
PM<500 MJ/m²

STREFA POŻAROWA SP 7
PM<500 MJ/m²

STREFA POŻAROWA SP 2
ZL I + ZL III

Piwnica nr 1

Piwnica nr 2

STREFA POŻAROWA SP 6
PM<500 MJ/m²

STREFA POŻAROWA SP 8
PM<500 MJ/m²

STREFA POŻAROWA SP 1
ZL I + ZL III

KS A
KS D
KS E
KS F

LEGENDA:

- Ściana w klasie odporności ogniowej REI 60
- Ściana w klasie odporności ogniowej REI 120
- Kurtyna dymowa - spód kurtyny na wysokości 2,20 m od posadzki
- (30) Drzwi przeciwpożarowe lub przeszklenie w klasie odporności ogniowej EI 30
- (30S) Drzwi przeciwpożarowe dymoszczelne w klasie odporności ogniowej EI 30
- (60) Drzwi przeciwpożarowe lub przeszklenie w klasie odporności ogniowej EI 60
- (30S) Drzwi przeciwpożarowe dymoszczelne w klasie odporności ogniowej EI 60
- (C) Drzwi wyposażone w samozamykacze
- (200) Przewidywana ilość osób w pomieszczeniu (w danym momencie)
- Klatka schodowa wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu
- Klatka schodowa wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu wykonane w sposób określony w części opisowej ekspertyzy

Obiekt:	Budynek Sądu Okręgowego w Płocku ul. Gabriela Narutowicza 4 i 6 09-400 Płock
Temat:	EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ w trybie § 2 ust. 3a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w trybie § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
Opracował:	kd. Mariusz Odpka Uprawnienia budowlane do projektowania Przeciwpożarowe, nr ew. 0/0013
	mgr ikż. bud. Marek Skórzewski Uprawnienia budowlane nr ew. 0/0/0/4/0635
Nazwa rysunku:	Rzut kondygnacji podziemnej -1
Skala:	1:100
Nr rys:	2