STREFA POŻAROWA SP 2
ZL I + ZL III

STREFA POŻAROWA SP 1
ZL I + ZL III

KS A

KS B

KS F

LEGENDA:

- Ściana w klasie odporności ogniowej REI 60
- Ściana w klasie odporności ogniowej REI 120
- Kurtyna dymowa - spód kurtyny na wysokości 2,20 m od posadzki
- Drzwi przeciwpożarowe lub przeszklenie w klasie odporności ogniowej EI 30
- Drzwi przeciwpożarowe dymoszczelne w klasie odporności ogniowej EI 30
- Drzwi przeciwpożarowe lub przeszklenie w klasie odporności ogniowej EI 60
- Drzwi przeciwpożarowe dymoszczelne w klasie odporności ogniowej EI 60
- Drzwi wyposażone w samozamykacze
- Przewidywana ilość osób w pomieszczeniu (w danym momencie)
- Klatka schodowa wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu
- Klatka schodowa wyposażona w urządzenia służące do usuwania dymu wykonane w sposób określony w części opisowej ekspertyzy

UWAGA: Szerokość skrzydeł czynnych nowoprojektowanych drzwi dwuskrzydłowych minimum 0,90 m w przypadku drzwi bez konieczności spełnienia wymagań dotyczących skrzydeł czynnych, lecz nie mniejsze niż 0,60 m.

Obiekt:
Budynek Sądu Okręgowego w Płocku
ul. Gabriela Narutowicza 4 i 6
09-400 Płock

Temat:
EKSPERTYZA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
w zakresie warunków technicznych jakie powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz w zakresie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

Opracował:
inż. Mateusz Ciąpka
Projektant/Kierownik w zakr. ochrony przeciwpożarowej

mgr inż. bud. Marek Skłodowski
Projektant/Kierownik w zakr. ochrony przeciwpożarowej
nr upr. KDO-0090/22

Nazwa rysunku:
Rzut kondygnacji nadziemnej 3

Skala:
1:100

Nr rys.
5