



Białystok, 05.02.2026 r.

BS/2/26 - SW

Wójt Gminy Jasionówka

Ul. Rynek 19

19- 122 Jasionówka

Dotyczy: warunków budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami pasie drogowym w obrębie geod. Czarnystok na działce 105 oraz w obrębie Górnystok na działkach 89/1, 77/1, 87/1 gm. Jasionówka.

Sieć wodociągowa


1. Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do istniejącej sieci PVC 100 mm w działce 87/1 w drodze powiatowej. Dokładny materiał sieci będzie można określić po dokonaniu odkrywki.
2. Wcinę do sieci wodociągowej PVC 100 mm należy zaprojektować na trójnik żeliwny, za trójnikiem zamontować zasuwę.
3. Sieć wodociągową należy zaprojektować z rur PE 100 SDR 17 na ciśnienie 1,0 MPa z rur PERC 110mm.
4. Na końcu sieci zaprojektować hydrant naziemny dn 80mm z zasuwą żeliwną.
5. Sieć wodociągową należy układać na głębokości 1,8m.
6. Należy zachować min. odległość od innej infrastruktury technicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Wcięcie do sieci wodociągowej projektowanych przyłączy, należy wykonać na trójnik siodłowy 110/32 z zasuwą DN25, obudową i skrzynką uliczną, projektowane przyłącza zakończyć na granicy pasa drogowego z działką prywatną
8. Przyłącze wodociągowe, należy zaprojektować z rur PE 100 dwuwarstwowych o średnicy Ø32 na ciśnienie 1,0 MPa. Przyłącze wodociągowe układać na głębokości 1,8 m, wynika to z obowiązku posadowienia przyłącza poniżej strefy przemarzania gruntu.

UWAGA:

1. Projekt sieci należy uzgodnić z Wodociągami Podlaskimi w Białymstoku ul. Elewatorska 31.
2. Wejście na grunty osób fizycznych i prawnych należy uzgodnić z właścicielami tych gruntów.
3. Warunki realizacji robót w pasie drogowym należy uzgodnić z zarządcą drogi.
4. Powyższe warunki techniczne są ważne 2 lata od daty wydania i stanowią one integralną część projektu
5. Warunki przejścia przez Wodociągi Podlaskie wybudowanej sieci wodociągowej do eksploatacji jest uprzednie przekazanie jej na stan Gminy Jasionówka.

Przed rozpoczęciem robót należy:

1. Uzyskać zgodę na wykonanie sieci właściciela urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Urzędzie Gminy Jasionówka oraz zgodę zarządcy drogi na lokalizację przyłącza w pasie drogowym oraz zgodę właściciela(i) gruntu.
2. W okresie występowania ujemnych temperatur zewnętrznych wykonywanie podłączeń jest zabronione.
3. Przed rozpoczęciem budowy, **inwestor zobowiązany jest telefonicznie ustalić termin odbioru sieci wodociągowej przed zasypaniem (co najmniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót) tel. 573-806-028 email: wpalasz@wodociagipodlaskie.pl**
4. W czasie odbioru należy przekazać komplet dokumentów osobie uprawnionej do odbioru.
5. Włączenie sieci wodociągowej do systemu zbiorczego wykonać pod nadzorem pracownika Wodociągów Podlaskich.
6. Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 1 egz. przekazać do Wodociągów Podlaskich sp. z o. o. w Białymstoku ul. Elewatorska 31.


Kierownik Oddziału
Inżynier ds.
uzgodnień i dokumentacji
Katarzyna Olska