

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

Gmina Jasionówka

ul. Rynek 19, 19-122 Jasionówka

Jasionówka, dn. 26.02.2026 r.

Or.271.3.2026

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 25.02.2026 r. w postępowaniu pn. „Budowa i przebudowa systemu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie Gminy Jasionówka”

Pytania i odpowiedzi:

1. W nawiązaniu do specyfikacji technicznej, w szczególności załącznika nr 9 dotyczącego specyfikacji wymiany wodomierzy, pragniemy zwrócić uwagę na zapis dotyczący klasy dokładności wodomierzy, w którym wskazano klasy **R \geq 160-H** oraz **R \geq 100-V**. Wskazane klasy dokładności odpowiadają konkretnemu producentowi wodomierzy, których dostępność na rynku jest ograniczona, co może ograniczać konkurencyjność. Zwracamy się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wymaganych klas dokładności na **R \geq 100-H** oraz **R \geq 63-V**. Zmiana ta umożliwiłaby szerszy wybór producentów oraz zwiększyłaby dostępność urządzeń spełniających wymagania techniczne, co przełoży się na szybszą dostawę w związku z napiętym terminem realizacji przedmiotowego zadania, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności pomiarów zgodnie z obowiązującymi normami. ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający w odpowiedzi na złożone pytanie informuje, iż nie dopuszcza zmiany wymaganych klas dokładności urządzeń na proponowane. Powyższe parametry wodomierzy zostały ściśle określone oraz zatwierdzone na etapie składania i oceny wniosku o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Działania B3.1.1. Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich. Na obecnym etapie postępowania, ze względu na krótki termin postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, jak również wykonania inwestycji, brak jest możliwości uzyskania stosownych zgód organu udzielającego dofinansowania.

WÓJT GMINY