

WIZ.272.2.2026

Cieszyn, 20.02.2026 r.

***Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie podstawowym z prawem do przeprowadzenia negocjacji, którego przedmiotem jest: Budowa windy dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem trzech pracowni i toalet w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle w ramach projektu: „Podniesienie jakości kształcenia w Powiecie Cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną – etap III”***

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zwanej dalej uPzp, Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania Wykonawcy:

Pytanie 1: Proszę o informację w czym zakresie, Zamawiającego czy Wykonawcy, jest dokonywanie przeglądów w okresie gwarancji?

Odpowiedź 1: Przeglądy okresowe przeprowadzane będą przez Zamawiającego.

Pytanie 2: Proszę o informację w czym zakresie, Zamawiającego czy Wykonawcy, jest dokonywanie konserwacji urządzeń w okresie gwarancji?

Odpowiedź 2: Zamawiający potwierdza, iż świadczenie przez Wykonawcę usługi konserwacji dźwigu w okresie udzielonej gwarancji jest przedmiotem zamówienia.

Pytanie 3: Proszę o informację czy w zakresie jest dostawa szafy GPD/41 oraz rozbudowa szafy w sali 210?

Odpowiedź 3: W zakresie przedmiotu zamówienia jest tylko rozbudowa szafy GPD w Sali 210.

Pytanie 4: Proszę o informację czy do sal nr 120, 190, 290 należy doprowadzić okablowanie strukturalne z szafy GPD/210?

Odpowiedź 4: Tak, zgodnie z projektem oraz schematami.

Pytanie 5: Proszę o informację, specyfikację dotyczącą rozdzielnic TD windy. Szczególnie o podanie klasy rozdzielnic, rodzaju - natynkowa, podtynkowa.

Odpowiedź 5: Przedmiotowa rozdzielnica powinna być typu podtynkowego, w klasie II ochronności, w klasie ograniczników B + C, w stopniu IP40. Zgodna z rysunkiem E-02.

Pytanie 6: Proszę o informację czy w zakresie jest dostawa rozdzielnic TR41 z certyfikowanym wyłącznikiem prądu?

Odpowiedź 6: Nie.

Pytanie 7: Proszę o informację czy w zakresie jest doposażenie rozdzielnic TR3?

Odpowiedź 7: Nie.

Pytanie 8: Proszę o informację czy w zakresie jest przygotowanie okablowania pod rolety?

Odpowiedź 8: Zakres projektu obejmuje montaż rolet wewnętrznych, ręcznych. Projekt nie zakładał montażu rolet elektrycznych, dlatego nie ma okablowania pod rolety ujętego w opracowaniu.



Fundusze Europejskie  
dla Śląskiego



Rzeczpospolita  
Polska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



Województwo  
Śląskie

Pytanie 9: Proszę o udostępnienie przedmiaru zawierającego tylko obecny zakres prac elektrycznych.

Odpowiedź 9: Zgodnie z uwagami zawartymi w SWZ: „Przedmiary w zakresie branży elektrycznej obejmują również prace w zakresie sali 0 wraz z zapleczem, która nie jest przedmiotem zamówienia. Wykonawca winien odpowiednio dostosować ilości elementów składowych przedmiarów branży elektrycznej do przedmiotu zamówienia”.

W.Z. STAROSTY  
  
Mieczysław Szczurek  
Wicestarosta